


Instalacja wentylacji mechanicznej - elewacje

skala 1:50



Uwaga; wszystkie wymiary przewodów wentylacyjnych sprawdzić na budowie przed zamówieniem kanałów i kształtek wentylacyjnych


czerpnia/wyrzutnia ścienna z siatką do wentylacji USAV

60m³/h nawiewny zawór wentylacyjny KNI

60m³/h wywiewny zawór wentylacyjny KWI

>Ø125 – przewody SPIRO z blachy kwasoodpornej
≤Ø125 – przewody półtętyczne STAL FLEX AF–SN z blachy kwasoodpornej

 przepustnica



CENTRUM SPORTU I REAKREACJI W AUGUSTOWIE			
UL. MJR H. SUCHARSKIEGO 15			
16-300 AUGUSTÓW			
ADRES OBIEKTU			
UL. TYTONIOWA 1			
16-300 AUGUSTÓW			
Dz. nr 1130/3			
BRANŻA			
SANTERIA		URZĄDZENIA	
PROJEKTANT	mjr inż. Elżbieta KLIMEK	GT-V-631/4777	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mjr inż. Elżbieta SERWAŃKA-BILIŃO	UAM-VJ3427/296	
OPRACOWANIE	mjr inż. Mariusz BODNAR	ZAP/0188PWOS/14	
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU SZATNI Z ZAPLECZEM		
OPRACOWANIA	SOCJALNO-GOSPODARCYM		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TRZĘŚĆ	Instalacja wentylacji mechanicznej - elewacje		
DATA	21 CZERWCA 2019r.	NUMER	0 03 17
			NR PRZESŁANKI
			IS-08

ERMS  **Kamila Karłowska**

ERMS PLUS Kamila Karłowska
biuro: ul. Znamyńskich 8a/2, 61-501 Poznań
tel. 61 223 0589, fax: 61 641 7302