



**UWAGA:**  
Aparaturę umieścić w rozdzielnicy  
naściennej izolacyjnej XL160 4x24  
z drzwiami IP43 (wymiar: h=750mm,  
s=575mm, g=147mm)

$P_i = 27 \text{ kW}$   
 $K_z = 0,8$   
 $P_z = 21,6 \text{ kW}$

INWESTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE  
UL. MJR H. SUCHARSKIEGO 15  
16-300 AUGUSTÓW

ADRES OBIEKTU UL. TYTONIOWA 1  
16-300 AUGUSTÓW  
Dz. nr 1130/3

**ERMS<sup>+</sup>** Kamila Karłowska

ERMS PLUS Kamila Karłowska  
biuro: ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań  
tel: 61 223 0589

SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
INSTAL ELEKTRYCZNE PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech MASEŁKOWSKI	293/77/Pw	
INSTAL ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY	inż. Marian DUSZYŃSKI	294/77/Pw	

TEMAT OPRACOWANIA	BUDOWA BUDYNKU SZATNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-GOSPODARCZYM	SKALA	-
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TRZĘSC	TABLICA GŁÓWNA - TG - SCHEMAT	NR RYSUNKU	E-04
DATA	21 CZERWCA 2019	NUMER	0 03 17