
p.p. [m n.p.m.]
119,00
118,00
117,00
116,00
115,00
114,00
113,00
112,00
111,00
110,00
109,00
108,00
107,00
106,00
105,00
104,00
103,00
TEREN ISTNIEJĄCY
1:100
1:250
Poziom porównawczy 103,00 m n.p.m.
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø63PE, Rz.o.115,24
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Istn. kabel elek.eN, Rz.o. 116,6

ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	116,80			116,80		116,90			
RZĘDNA DNA KANAŁU [m n.p.m.]	113,84		113,89	113,90		114,07		114,09	
PROJEKTOWANE ZAGŁĘBIENIE [m]	2,96			2,90		2,83			
KOLIZJE [m]		10,0					3,4		
MATERIAŁ ŚREDNICA [mm] / SPADEK [%]		ø200 PVC							
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	11,5		11,5	34,3	45,8			16,6
	S1			S9		S10			


Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,14
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Istn. kabel elek.eN, Rz.o. 116,7
Proj. studnia rewizyjna dn1200
116,80
116,70
116,80
114,15
114,28
114,36
114,62
114,70
2,65
2,34
2,10
11,4
22,8
i=0,5%
ø200 PVC
i=1,16%
ø200 PVC
i=1,16%
62,4
18,5
80,9
28,7
109,6
S11
S12
S13


Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,18
Istn. kabel elek.eN, Rz.o. 116,6
Istn. kabel elek.eN, Rz.o. 116,6
Proj. studnia rewizyjna dn1200
116,80
116,80
114,15
114,19
114,21
114,31
114,32
2,65
2,48
9,4
1,4
20,4
ø200 PVC
i=0,5%
0,00
33,3
33,3
S11
S14


Kanał ks250 istniejący
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Istn. kabel elek.eN, zagł.~0,6m p.p.t.
Istn. kabel elek. eS, zagł.~0,6m p.p.t.
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Istn. kabel elek.eN, zagł.~0,6m p.p.t.
Istn. kabel elek. eS, zagł.~0,6m p.p.t.
Proj. studnia rewizyjna dn1200
116,26
116,50
116,60
114,85
115,03
115,07
115,12
1,41
1,47
1,48
6,5
9,5
ø250 PVC
0,00
35,6
35,6
17,6
53,2
29,0
Si
S20
S21


Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. studnia rewizyjna dn1200
116,75
116,80
115,26
115,31
1,49
1,49
i=0,5%
82,2
10,5
92,7
S22
S23


Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. studnia rewizyjna dn1200
116,50
116,70
115,03
115,06
115,15
1,47
1,44
1,55
ø200 PVC
i=0,5%
0,00
18,5
18,5
S20
S24


przepad dn160 L=0,8m
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,26
Granica działki nr ew. 322/11
Zaślepić korkiem
116,80
116,80
113,90
114,76
114,80
2,90
2,00
2,4
ø160 PVC
i=1%
0,00
3,6
3,6
S9
322/11


Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,21
Granica działki nr ew. 322/10
Zaślepić korkiem
116,90
116,90
114,07
114,57
114,66
114,70
2,83
2,20
2,4
ø160 PVC
i=3,6%
0,00
3,6
3,6
S10
322/10


Granica działki nr ew. 322/6
Zaślepić korkiem
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,26
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Granica działki nr ew. 322/9
Zaślepić korkiem
116,80
116,80
116,80
114,90
114,87
114,82
114,32
114,82
114,90
1,90
2,48
1,90
2,5
ø160 PVC
i=1,9%
i=1%
4,3
4,3
0,00
7,7
7,7
322/6
S14
322/9


Granica działki nr ew. 322/7
Zaślepić korkiem
Istn. kabel elek.eN, zagł.~0,6m p.p.t.
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,17
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Granica działki nr ew. 322/28
Zaślepić korkiem
116,70
116,70
116,70
114,80
114,58
114,40
114,36
114,40
114,80
1,90
2,34
1,90
1,0
2,0
ø160 PVC
i=11%
i=6,3%
3,6
3,6
0,00
6,4
6,4
322/7
S12
322/28


Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,26
Granica działki nr ew. 322/5
Zaślepić korkiem
116,80
116,80
114,70
114,75
114,83
114,90
2,10
1,90
2,0
ø160 PVC
i=3,8%
0,00
3,9
3,9
S13
322/5


Proj. studnia rewizyjna dn1200
Istn. kabel elek.eN, zagł.~0,6m p.p.t.
Granica działki nr ew. 322/40
Zaślepić korkiem
116,50
116,50
115,03
115,06
115,10
1,47
1,40
6,4
ø160 PVC
i=0,5%
0,00
6,7
6,7
S20
322/40


Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.114,95
Granica działki nr ew. 322/30
Zaślepić korkiem
116,60
116,60
115,12
115,15
115,16
115,18
1,48
1,42
3,0
ø160 PVC
i=0,5%
0,00
5,0
5,0
S21
322/30


Granica działki nr ew. 322/34
Zaślepić korkiem
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Istn. kabel elek.eN, zagł.~0,6m p.p.t.
Granica działki nr ew. 322/42
Zaślepić korkiem
116,70
116,70
116,70
115,21
115,18
115,15
115,18
115,22
1,49
1,55
1,48
6,0
ø160 PVC
i=0,5%
i=0,5%
5,5
5,5
0,00
6,6
6,6
322/34
S24
322/42

UWAGI:

1. Rzędne włazów drogowych należy dopasować do istniejącej rzędnej drogi / terenu.
2. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić lokalizacje oraz rzędną wysokościową miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
3. W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną należy przed przystąpieniem do robót dokonać odkrywek w celu ustalenia ich rzeczywistych rzędnych. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy, przy udziale projektanta, zaktualizowac projekt do rzędnych rzeczywistych.
4. Studnie typowe wykonać z betonu klasy C35/45 .Studnie należy skompletować i wykonać wg wskazań producenta. Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować prefabrykowane pierścienie dystansowe z betonu o parametrach jak kręgi betonowe.
4. Kanały sieci kanalizacyjnej wykonać z rur PVC SN8

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
09-402 Płock, Al. Jachowicza 17A ; tel/fax: 024 269 25 75;
kom. Maria Nowak 0601 338 370, Jarosław Moderacki 0604 401 012
e-mail: hydromont@op.pl; NIP 774-304-10-00 ; REGON 141247642
Nr konta: PEKAO SA 1212403174-1111001016275198

INWESTOR:
Gmina Mała Wieś
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś

Nazwa proj.
Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na działkach Nr ewid. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19 w miejscowości Mała Wieś

Branża: Sanitarna	Imie i Nazwisko nr uprawnien	Podpis
Projektant:	mgr inz. Jarosław Moderacki upr. nr Wa-68/01	
Sprawdził:	mgr inz. Maria Nowak upr. nr 43/89	
Opracował:		

Nazwa rys.
Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej cz.2

Data:	Nr rys.	Skala
05.2023 r.	IS-07	1:100/250