



Wyposażenie:

1. Szafka SOM-1 53x601kpl
2. Wyłącznik nadprądowy S301 C16A 1szt
3. Listwa zaciskowa LZ-35 4szt
4. Tablica licznikowa TL-1F/3F 1szt
5. Stycznik ST typu SM 3440 230-4z..... 1szt
6. Zegar astronomiczny PCZ 525.3..... 1szt
7. Listwa zaciskowa LZ 4x35mm²2szt
8. Softstart 20A 1szt
9. Wyłącznik nadprądowy S301 B10A 2szt
10. Wyłącznik nadprądowy S301 B6A 1szt
11. Przełącznik I-0-II 1-bieg. 1szt
12. Gniazdo wtykowe na szynę TH 1szt

SOM-1

Znam. napięcie izolacji - 500V

Znam. prąd - 630A

Stopień ochrony - IP 44

Klasa ochronności - II

Korpus i drzwi z poliestru

wzmocnianego włóknem szklanym

Materiał samogasnący



Pracownia Projektowa Studioprojekt
Zbigniew Zieliński

25-415 Kielce
ul. Górna 20
pok.123

Obiekt: Adres:	BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY CHECINY - OSIEDLE SKIBY-zasilanie ze stacji nr 1368			
Tytuł rysunku:	Widok szafki SOU-1			
Stadium:	Projekt budowlany	SPECJALNOŚĆ	UPRAWNIENIA	PODPIS
Opracował:	Paweł Gawior	elektryczna		
Projektował:	Zbigniew Zieliński	elektryczna	KL-387/93	
Sprawił:	Dominik Radomski	elektryczna	SWK/0113/PBWE/16	
Investor:	GMINA I MIASTO CHECINY 26-060 CHECINY ul. 2 CZERWCA 4	Data: 10-2021	skala:	Nr rysunku: E-4

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych.