



Wójt Gminy Świdnica

Świdnica, dnia 14.04.2023 r.

Dotyczy: BUDOWA DRÓG GMINNYCH W RADOMI - Numer sprawy: RG.271.1.3.2023

Zgodnie z art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „pzp.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Świdnica, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1

Część 2 - ul. Wrzosowa w Radomi.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia na Część 2 – ul. Wrzosowa odsyłacie Państwo do Dokumentacji Projektowej, w której nie ma projektu Stałej Organizacji Ruchu na Część 2. W związku powyższym proszę o informację czy należy wykonać SOR, jeżeli tak to proszę o załączenie projektu SOR do dokumentacji przetargowej.

ODPOWIEDŹ nr 1

Tak, należy oznakować ulicę Wrzosową zgodnie z zakresem na załączonym rysunku Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

PYTANIE 2

Część 2 - Wrzosowa w Radomi

Czy mogą Państwo uszczegółwić, które drzewa na ul. Wrzosowej są przewidziane do wycięcia. Projekt wykonawczy nie wskazuje szczegółowo umiejscowienia i ilości drzew przewidzianych do wycinki. Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej Pozwolenia na wycinkę drzew wraz z inwentaryzacją w/w drzew w celu wykonania prawidłowej wyceny tej wycinki.

ODPOWIEDŹ nr 2

Nie posiadamy decyzję zezwalającą na wycinkę drzew. Drzewa przeznaczone do wycinki są w terenie zinwentaryzowane i oznakowane numerycznie farbą.

W załączeniu przedstawiamy szczegółowy wykaz z obwodami pni drzew przeznaczonych do wycinki zarówno dla Części 1 oraz dla Części 2.

W Części 2 należy osobno wycenić drzewa objęte przedmiarem robót w ilości 9 szt., które należy nazwać kosztem kwalifikowanym, oraz osobnym kosztorysem na pozostałe drzewa, które należy nazwać kosztem niekwalifikowanym.

Należy przyjąć, że w zakresie Wykonawcy jest wywóz całego drewna, gałęzi i korzeni dla obu części.

W wycenie dla obu części w zakresie wycinki drzew należy uwzględnić koszty z tytułu pozyskania przez Wykonawcę drewna z wycinki, które Zamawiający w całości przekaże Wykonawcy.

PYTANIE 3

Część 2 - ul. Wrzosowa w Radomi

Pomimo, iż przedmiar jest tylko do celów poglądowych, wspomina on tylko o 9 szt. drzew do nasadzenia na ul. Wrzosowej. Natomiast dokumentacja wykonawcza mówi o 29 szt. W związku z tak dużą rozbieżnością ilością drzew przewidzianych do nasadzenia, proszę o podanie ilości drzew, które należy nasadzić.

ODPOWIEDŹ nr 3

Należy przyjąć 9 szt. drzew do nasadzenia w ul. Wrzosowej. Przyjęta w dokumentacji docelowa ilość 29 szt. nasadzeń drzew wynika z konieczności wykonania nasadzeń zastępczych w miejscu wyciętych drzew objętych całą dokumentacją.

PYTANIE 4

Część 2 - ul. Wrzosowa w Radomi.

Proszę o uzupełnienie Dokumentacji Projektowej o projekt nasadzenia drzew. Na rys. PZT.207 w legendzie napisane jest, że nasadzenia drzew są w "odrębnym opracowaniu". Opis Techniczny nie podaje żadnych szczegółów: sposób zabezpieczenia nasadzeń, ilość kołów itp.

ODPOWIEDŹ nr 4

Nie posiadamy projektu nasadzenia drzew. Do Części 1 oraz Części 2 należy przyjąć nasadzenia zgodnie z poniższą instrukcją:

- a) Należy wykopać dół, który będzie dwa razy większy, a przy mocno ubitym podłożu do trzech razy większy niż bryła korzeniowa sadzonego drzewa.
- b) Wykopaną ziemię należy wzbogacić kompostem lub substratem roślinnym. Nie należy używać bagiennego torfu.
- c) Wbić trzy paliki (zachować kształt trójkąta), które posłużą do umocowania drzewa.
- d) Poluzować korzeń.
- e) Umieścić sadzonkę prosto na ubitym dnie dołu.
- f) Nie sadzić drzewa za głęboko. Górna część bryły korzeniowej powinna nieco wystawać (przy zagęszczonym podłożu nawet do 10cm).
- g) Napelnić dół ziemią. Nie deptać ziemi zbyt mocno! Utworzyć rowek do podlewania wokół drzewa, w odległości około 15 cm od pnia.
- h) Zabezpieczyć miejsce nasadzania materiałem organicznym (kora). Nie należy wysypywać kory przy samym pniu drzewa.
- i) Umocować nasadzone drzewo do palików trzema elastycznymi pasami(trzy ósemki).
- j) Świeżo posadzoną roślinę należy regularnie podlewać i pielęgnować w okresie gwarancji.

PYTANIE 5

Rys. PZT.207 opisuje drzewa do nasadzenia jako: średnica 10cm. Czy nie chodziło o obwód pnia drzewa? Proszę o rozstrzygnięcie tych wątpliwości.

ODPOWIEDŹ nr 5

Chodzi o obwód pnia na wysokości 1,0m.

Integralną częścią powyższych odpowiedzi są następujące załączniki:

1. Decyzja zatwierdzająca SOR.
2. Projekt SOR – opis.
3. Mapa SOR.
4. Drzewa – załącznik nr 1 (Turkusowa)
5. Drzewa - załącznik nr 2 (Wrzosowa)

Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że w/w odpowiedzi nr 2 i 4 dotyczą cz. 1 i cz. 2 zamówienia i stanowią uzupełnienie SWZ i załączników do SWZ.

Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 pzp Zamawiający zmienia treść SWZ.

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób (zmiany oznaczone kolorem czerwonym):

pkt. 10.1. SWZ

Było:

10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Jest:

10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

Dla Cz. 1 - Budowa drogi lokalnej nr 006015F wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Radomia -Turkusowa

50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Dla Cz. 2 - Budowa i przebudowa dróg gminnych nr 006015F w Radomi – Wrzosowa

20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

pkt. 10.3. SWZ

Było:

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP nr rachunku: 16 1020 5402 0000 0602 0027 8838 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa dróg gminnych w Radomi”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Jest:

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP nr rachunku: 16 1020 5402 0000 0602 0027 8838 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa dróg gminnych w Radomi cz.....(należy wskazać odpowiednią część zamówienia) ”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

pkt. 11.1. SWZ

Było:

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. **do dnia 16.05.2023 r.**

Jest:

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. **do dnia 19.05.2023 r.**

pkt. 13.1. i 13.2 SWZ

Było:

13.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swidnica do **dnia 17.04.2023 r. godz. 10:00.**

13.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **17.04.2023 r. o godz. 10:15.**

Jest:

13.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swidnica do **dnia 20.04.2023 r. godz. 10:00.**

13.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **20.04.2023 r. o godz. 10:15.**

Zmiany zostały wprowadzone do SWZ oraz do ogłoszenia o zamówieniu.

Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stają się integralną częścią SWZ i muszą zostać uwzględnione przy przygotowaniu oferty.

*Wójt Gminy Świdnica
Izabela Mazurkiewicz - Kąkol*