

Poznań, dnia 08.02.2021 r.

Nr: ZP.240.02.2021

l. otz. 588

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania na: Wykonanie rozbiórki ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia zewnętrznego stadionu głównego, modernizacja ogrodzenia wewnętrznego stadionu głównego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej, na Stadionie Lekkoatletycznym, ul. Warmińska 1, 60-628 Poznań.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), udziela wyjaśnień SWZ, w odpowiedzi na pytania Wykonawcy złożone w ww. postępowaniu.

### PYTANIA

1. W projekcie ogrodzenia terenu w punkcie 1.4 podpunkt 4 wskazane jest aby bramy przesuwne miały napęd elektryczny oraz żeby zasilanie bramy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Proszę o informację czy należy skalkulować wykonanie nowego przyłącza - jeżeli tak proszę wskazać z którego miejsca należy wykonać takie przyłącze dla bramy 6m i 8m.
2. Czy bramy przesuwne oprócz obsługi wyłącznikiem kluczykowym mają posiadać obsługę pilotem - jeżeli tak ile pilotów do każdej bramy należy przekazać zamawiającemu, ile kompletów kluczy.
3. Termin wykonania zadania to 75 dni od daty podpisania umowy, czy ze względu na planowe prowadzenie prace związanych z rozbiórką tablicy wyników a związku z tym przekazaniem terenie robót wskazanym na rysunku K-06 14.04.2021r. terminy wykonania robót związanych z wykonaniem ogrodzenia terenu będzie liczony od 14.04.2021r.?
4. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 60 dni. Czas potrzebny na wyprodukowanie ogrodzenia to około 10 tygodni. Ze względu na ilość oraz indywidualny projekt ogrodzeń, konieczne jest wykonanie przeseł pod zamówienie.

### ODPOWIEDZI:

1. Należy skalkulować zasilanie wykonywanych bram z napędem elektrycznym z istniejącej rozdzielni elektrycznej, zlokalizowanej w tablicy wyników (przeznaczonej do wyburzenia). Rozdzielnia ta zostanie przebudowana - wyniesiona poza rozbierany budynek. Nowe Miejsce lokalizacji tablicy wskazane zostanie przez użytkownika.
2. Należy przyjąć dla bramy 8m wyłącznik kluczykowy - 3 klucze, dla bramy 6m należy przyjąć otwieranie również na pilota - 3 piloty, 3 klucze.
3. Zgodnie z zapisami SWZ, wymagany termin wykonania **całości zamówienia, liczony jest od dnia zawarcia umowy.**
4. W związku z planowanymi na Stadionie imprezami sportowymi, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia

Sprawę prowadzi:  
Elżbieta Różowicz, ZP  
tel. 61 835 79 06

  
Lukasz Miazgowski

