



Uwaga:

- Wykonać obowiązujące połączenia wyrównawcze.
- Oświetlenie przewodem YDYp 3x1,5mm²/750V p/t
- Gniazda 1F przewodem YDYp 3x2,5mm²/750V p/t
- Gniazda 3F przewodem YDYp 5x4 mm² p/t
- Osprzęt hermetyczny na zewnątrz, w pom. kuchni, WC
- Oprawy wg. wyboru inwestora zgodnie z opisem
- wiz z przyłącza ENEA kablem YKY 5x16mm²
- Wykonać uziom TR1 o wartości min. 30 ohm

**Dodatkowa ochrona przed porażeniem - szybkie
wyłączenie zasilania układ TNS**

obiekt, adres, tytuł: Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie na działce nr 202/39, 207/11,203/4 obręb Nieżychowo, 89-340 Białosłiwie		
Inwestor: GMINA BIAŁOŚLIWIE ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosłiwie		
projektował / opracował: elektryczne Jacek Wawrzyński	nr uprawnień: NN8345/608/82	podpis:
nazwa rysunku: Instalacje wewnętrzne - parter (część świetlicy)		nr ryc.: 1
branża: ELEKTRYCZNA	data: 11.2017	