

ZESTAWIENIE DREWNA

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK DREWNA	LICZBA SZTUK	Dł. RAZEM [m]
Poz.14	1	12x12 MURŁATA	6500.0	C24	10	65.00
Poz.14	2	6x12 PAS DOLNY	12800.0		70	896.00
Poz.14	3	6x18 PAS GÓRNY	7200.0		140	1008.00
Poz.14	4	6x15 SŁUPEK	500.0		70	35.00
Poz.14	5	6x10 SŁUPEK	1200.0		70	84.00
Poz.14	6	6x10 SŁUPEK	2200.0		70	154.00
Poz.14	7	6x10 SŁUPEK	3200.0		35	112.00
Poz.14	8	6x10 KRZYŻULEC	2600.0		70	182.00
Poz.14	9	6x10 KRZYŻULEC	3800.0		70	266.00
OGÓŁEM						
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%						
RAZEM:						
WYKONAĆ: x 1						

Poz.14 Poz.14

12x12 MURŁATA 1 L=650 SZT=5x2 C24 Poz.14
6x12 PAS DOLNY 2 L=1280 SZT=2x35 C24 Poz.14
6x18 PAS GÓRNY 3 L=720 SZT=4x35 C24 Poz.14
6x15 SŁUPEK 4 L=50 SZT=2x35 C24 Poz.14
6x10 SŁUPEK 5 L=120 SZT=2x35 C24 Poz.14
6x10 SŁUPEK 6 L=220 SZT=2x35 C24 Poz.14
6x10 SŁUPEK 7 L=320 SZT=1x35 C24 Poz.14
6x10 KRZYŻULEC 8 L=260 SZT=2x35 C24
6x10 KRZYŻULEC 9 L=380 SZT=2x35 C24

LEGENDA:
- –ŚCIANY NOŚNE MUROWANE
- –ŚCIANY NIENOŚNE MUROWANE
- –ŚCIANY NIENOŚNE MUROWANE DZIAŁOWE

LEGENDA:

- ŚCIANY NIENOŚNE MUROWANE DZIAŁOWE
- CEGŁA PEŁNA
- ŚCIANY MUROWANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- ŻELBET

UWAGI:

BETON C-20/25 (B25)
PODBETON C-8/10 (B10)
STAL A - IIIN (RB500)
OTULINA 5 cm -fundamenty
OTULINA 3 cm
PODANA OTULINA DOTYCZY ZBROJENIA GŁÓWNEGO

UWAGA:
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI

±0.00m=95.50m n.p.m.

UWAGI:

1. Drewno klasy C24
2. Drewno impregnować ciśnieniowo, należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi
3. Stosować gwoździe karbowane średnicy ok. 1/8 grubości łączonych elementów,
4. Elementy drewniane odizolować od murów, wieńcy paskiem papy asfaltowej,
5. Murłaty mocować do konstrukcji budynku kotwami M16 w rozstawie co 1.0m.
6. Pręty podłużne wieńca łączyć na zakład długości 60cm
7. Wykonać izolację ognioodporną pomiędzy konstrukcją drewnianą a kominami
8. W narożnikach wieńca pręty zagiąć na min.60cm.
9. Wieniec wykonać na ścianach bez przerwy.
10. Stosować ocynkowane łączniki w połączeniach drewnianych
11. Wilgotność drewna do 20%
12. W elementach dwugałęziowych stosować przewiązki stosować tężniki pas dolnego i górnego według PW
13. Wszystkie elementy, w których zostaną wykonane połączenia ciesielskie dodano +20cm, w celu prawidłowego wykonstruowania oraz wykończenia połączenia.

P1 POSADZKA–POMIESZCZENIA

GRES NA KLEJ–1,5cm/PŁYTKI 2cm
PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE
SZLICHTA+SIATKA 5cm
HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm
STYROPIAN EPS 100–038 10cm
FOLIA PE
PODKŁAD BETONOWY B–10–15cm
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI–min.30cm

St1 DACH– pas dolny

PAS DOLNY / WEŁNA MINERALNA
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm
SUFIT Z PŁT G–K P.POŻ.EI60(kotłownia)

D1 DACH

BLACHODACHÓWKA W KOLORZE BRĄZOWYM
ŁATY 5x6cm
KONTRŁATY
FOLIA PE PAROPRZEPUSZCZALNA
q>1000g/m3 – Tyvek
PAS DOLNY / WEŁNA MINERALNA 20 cm
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm
SUFIT Z PŁT G–K

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK CIEŃKOWARSTWOWY MINERALNY
+ FARBA SYLIKATOWA
STYROPIAN EPS 70 040 FASADA 16cm
SILKA/PUSTAKI SIPOREKS 24cm
TYNK CEM–WAP 2cm

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK ŻYWICZNY
FOLIA KUBEŁKOWA
DYSPERBITDn x 2
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12cm
LUB STYROPIAN XPS 100 (FS20)
DYSPERBIT Dnx2
BLOCZKI BETONOWE M6 24cm
TYNK

POZYCJE KONSTRUKCYJNE
POZ.1 DACH
POZ.2 STROPY I WYLEWKI
POZ.3 PODCIAGI
POZ.4 SŁUPY I TRZPIENIE
POZ.5 WIEŃCE
POZ.6 ŚCIANY
POZ.7 FUNDAMENTY

obiekt, adres, tytuł:
Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola wraz z kotłownią gazową i wyposażeniem w Nieżychowie na działce nr 202/39, obręb Nieżychowo, 89-340 Białośliwie

inwestor:
GMINA BIAŁOŚLIWIE
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
J&A RATAJCZAK, ul. 19-Stycznia 4, 64-820 Szamocin

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
architektura:	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka	NN8345/474/81	
architektura sprawdził:	mgr inż. arch. Iwona Maciejewicz	GP-7342/1894/94	
konstrukcja:	mgr inż. Jacek Ratajczak	WKP/0224/PWOK/04	
konstrukcja sprawdził:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	

nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A

branża:	faza:	skala:	data:	nr rys.:
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	PB	1:50	10.2017	A-05