

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW



Nowa Słupia 20.06.2024r.

Nr referencyjny: RGI.ZP.271.7.2024

Odpowiedź nr 1 na pytanie wykonawcy

Dotyczy postępowania na zadanie pn.: „Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Dom Opata”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720 ze zm.– dalej ustawy) udziela wyjaśnienia na zadane pytanie.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki z drewna meranti - mahoń?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania stolarki przewidzianej do wymiany na nową z zachowaniem wyglądu naturalnego drewna oraz widoczności słoju, rodzaju, kształtu i podziału oraz wiernego odwzorowania możliwie wszystkich elementów tj.: zawiasów, klameczek, zasuw, rygli itp., zgodnie z zaleceniami projektu budowlanego.

Okna o współczynniku $U_{\max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, spełniające zapisy WT na rok 2021. Okna skrzynkowe z poszerzonym profilem wewnętrznym. Materiał: egzotyczne drewno liściaste lite mahoń w kolorze meranti – lazur. Szyba 4 -/m2 zewnętrzne, szyba 4/14/4/14/4 $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ – skrzydła wewnętrzne z ciepłą ramką. Ociekacz drewniany na skrzydłowy w kolorze stolarki. Zawiasy czopowe, klamki mosiężne standard. Parapety drewniane wewnętrzne należy wykonać również z drewna mahoń w kolorze meranti – lazur.

Powyższe zapisy stanowią integralną treść SWZ.

Zastępca Burmistrza

Włodzisław Zareba

Opata J. P.
Lanucha