

Rozdzielacz: 09/0 Komunikacja1										
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)										
Zestaw rozdzielaczowy: Brak										
Temperatury -str. wtórna 37,9 / 29,5 °C										
(Ogrzewanie):										
Szafka rozdzielacza: BRAK										
Przepływ masowy: 616,1 kg/h										
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 12,65 kPa										
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 19,11 kPa										
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m'	Δp	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	l/min
1 PG/Ch		33/0 Sala nr 3-1-4	Pokój mieszkalny	123,0	11,9	100	610	94,5	10,7	1,50
2 PG/Ch		33/0 Sala nr 3-1-3	Pokój mieszkalny	125,0	12,2	100	626	98,3	11,7	1,65
3 PG/Ch		33/0 Sala nr 3-1-2	Pokój mieszkalny	125,1	11,9	100	612	98,4	11,7	1,65
4 PG/Ch		33/0 Sala nr 3-1-1	Pokój mieszkalny	123,3	11,4	100	585	96,0	11,1	1,50
5 PG/Ch		17/0 Pom porządkowe-1-1	Przedpokój	41,5	3,4	250	124	34,1	0,6	0,45
6 PG/Ch		16/0 Komunikacja 2-1-1	Przedpokój	50,9	9,2	250	331	48,2	1,0	0,75
7 PG/Ch		34/0 Łazienka nr 2-1-4	Łazienka	79,3	3,6	50	200	36,7	1,2	0,60
8 PG/Ch		34/0 Łazienka nr 2-1-3	Łazienka	80,5	3,9	50	219	37,2	1,2	0,60
9 PG/Ch		34/0 Łazienka nr 2-1-2	Łazienka	80,9	4,0	50	222	36,9	1,2	0,60
10 PG/Ch		34/0 Łazienka nr 2-1-1	Łazienka	80,9	3,8	50	211	35,8	1,2	0,60

Rozdzielacz: 01/0 Hol1										
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)										
Zestaw rozdzielaczowy: Z zaworami kulowymi kątowe										
Temperatury -str. wtórna 37,9 / 28,5 °C										
(Ogrzewanie):										
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm										
Przepływ masowy: 498,6 kg/h										
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 14,30 kPa										
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 14,30 kPa										
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m'	Δp	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	l/min
1 PG/Ch		05/0 Poczekalnia-1-1	Przedpokój	159,2	8,3	50	706	90,9	13,0	1,50
2 PG/Ch		06/0 Gab. pielęgniarki-1-3	Biuro	45,9	2,9	100	202	31,7	0,6	0,45
3 PG/Ch		06/0 Gab. pielęgniarki-1-2	Biuro	46,7	3,4	100	235	33,0	0,6	0,45
4 PG/Ch		06/0 Gab. pielęgniarki-1-1	Biuro	47,0	4,7	100	307	36,6	0,7	0,60
5 PG/Ch		07/0 Gab. zaplecza-1-1	Biuro	153,2	7,2	50	480	46,9	3,1	0,75
6 PG/Ch		04/0 WC NPS-1-1	WC	35,0	4,0	150	150	17,3	0,3	0,15
7 PG/Ch		12/0 Pom. matki karmiącej-1-2	Łazienka	92,0	3,0	50	163	42,1	1,6	0,60
8 PG/Ch		12/0 Pom. matki karmiącej-1-1	Łazienka	91,5	3,5	50	187	42,1	1,6	0,60
9 PG/Ch		10/0 Szatnia dzieci-1-2	Pokój mieszkalny	81,6	10,7	150	608	71,2	4,4	1,20
10 PG/Ch		10/0 Szatnia dzieci-1-1	Pokój mieszkalny	80,9	9,2	150	519	67,8	4,0	1,05
11 PG/Ch		02/0 Kl. schodowa-1-1	Przedpokój	23,1	5,2	350	134	18,8	0,2	0,30

Rozdzielacz: 09/0 Komunikacja2										
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)										
Zestaw rozdzielaczowy: Z zaworami kulowymi kątowe										
Temperatury -str. wtórna 38,0 / 29,1 °C										
(Ogrzewanie):										
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 600 mm										
Przepływ masowy: 512,4 kg/h										
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 6,90 kPa										
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 17,88 kPa										
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m'	Δp	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	l/min
1 PG/Ch		32/0 Sala nr 2-1-4	Sala lekcyjna	68,2	10,5	200	578	80,6	4,5	1,35
2 PG/Ch		32/0 Sala nr 2-1-3	Sala lekcyjna	72,6	12,6	200	692	88,0	5,6	1,35
3 PG/Ch		32/0 Sala nr 2-1-2	Sala lekcyjna	68,2	11,7	200	644	82,6	4,7	1,35
4 PG/Ch		32/0 Sala nr 2-1-1	Sala lekcyjna	70,3	14,5	200	799	79,6	4,6	1,35
5 PG/Ch		30/0 Łazienka nr 1-1-1	Łazienka	66,0	5,6	100	269	44,9	1,2	0,75
6 PG/Ch		30/0 Łazienka nr 1-1-2	Łazienka	67,4	6,3	100	300	46,6	1,3	0,75
7 PG/Ch		30/0 Łazienka nr 1-1-3	Łazienka	67,8	5,9	100	284	46,1	1,3	0,75
8 PG/Ch		30/0 Łazienka nr 1-1-4	Łazienka	66,4	5,1	100	248	44,0	1,2	0,60

Rozdzielacz: 31/0 Mag. podr.1										
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)										
Zestaw rozdzielaczowy: Z zaworami kulowymi kątowe										
Temperatury -str. wtórna 38,0 / 29,2 °C										
(Ogrzewanie):										
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm										
Przepływ masowy: 468,5 kg/h										
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 3,84 kPa										
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 16,70 kPa										
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m'	Δp	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	l/min
1 PG/Ch		29/0 Sala nr 1-1-7	Przedszkole	72,2	6,5	100	335	56,3	1,7	0,90
2 PG/Ch		29/0 Sala nr 1-1-6	Przedszkole	74,4	6,9	100	353	58,9	1,8	0,90
3 PG/Ch		29/0 Sala nr 1-1-5	Przedszkole	70,5	6,6	100	334	55,3	1,6	0,90
4 PG/Ch		29/0 Sala nr 1-1-4	Przedszkole	70,9	6,8	100	337	55,8	1,6	0,90
5 PG/Ch		29/0 Sala nr 1-1-3	Przedszkole	77,8	7,3	100	359	59,6	3,0	0,90
6 PG/Ch		29/0 Sala nr 1-1-2	Przedszkole	72,5	5,3	100	274	55,4	1,6	0,90
7 PG/Ch		29/0 Sala nr 1-1-1	Przedszkole	74,0	5,2	100	266	56,6	1,7	0,90
8 PG/Ch		13/0 Pom socjalne-1-1	Pokój mieszkalny	69,5	12,5	200	500	50,1	1,5	0,75
9 PG/Ch		14,15/0 Przeds/WC-1-1	Pokój mieszkalny	44,3	5,3	150	210	20,5	0,4	0,30

Rozdzielacz: 19/0 Komunikacja kuchni1										
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)										
Zestaw rozdzielaczowy: Z zaworami kulowymi kątowe										
Temperatury -str. wtórna 38,0 / 27,8 °C										
(Ogrzewanie):										
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 600 mm										
Przepływ masowy: 286,8 kg/h										
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 10,79 kPa										
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 20,74 kPa										
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m'	Δp	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	l/min
1 PG/Ch		26/0 Szatnia-1-1	Pokój mieszkalny	35,3	4,7	150	190	15,1	0,2	0,15
2 PG/Ch		20/0 Mag. i obr warzyw-1-1	Przedpokój	33,6	5,4	200	196	16,3	0,2	0,15
3 PG/Ch		21/0 Mag. obr. jaja-1-1	Przedpokój	22,9	3,8	200	138	11,5	0,1	0,15
4 PG/Ch		22/0 Mag. prod suchych-1-1	Przedpokój	27,2	3,9	200	139	11,5	0,1	0,15
5 PG/Ch		23,24/0 Kuchnia/zmywalnia-1-1	Kuchnia	88,1	15,5	200	878	106,8	9,5	1,80
6 PG/Ch		23,24/0 Kuchnia/zmywalnia-1-2	Kuchnia	84,1	14,7	200	833	101,6	8,3	1,65
7 PG/Ch		25/0 Mag. obr. miesza-1-1	Przedpokój	32,1	4,7	200	169	14,1	0,2	0,15
8 PG/Ch		27/0 Łaz. kuch.-1-1	Łazienka	22,4	3,4	150	90	9,8	0,1	0,15

OBIEKT	BUDYNEK ŻŁOBKA	TYTUŁ PROJEKTU:  BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI WROCANKA GMINA MIEJSCE PIASTOWE	
LOKALIZACJA	ul. Długa, Wrocanka, dz nr 994 i 1000 , obręb Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe		
INWESTOR	GMINA MIEJSCE PIASTOWE		
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYS	KARTY NASTAW I PRZEPŁYWÓW	data	podpis
projektant : mgr inż. Piotr Kamieniec nr upraw. PDK/0230/POOS/12  sprawdzający : mgr inż. Krzysztof Kiełtyka nr upraw. PDK/0267/POOS/13		03.01.2024r	
SKALA -----	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	14IS