

UWAGI OGÓLNE BRANŻY SANITARNEJ


1. Rysunku nie skalować.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.
6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem konstrukcji.
7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.
8. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.
9. Sposób montażu rurociągów winien być potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z Konstruktorem budynku.
10. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

LEGENDA

- instalacja c.o. - zasilanie - grzejniki
- instalacja c.o. - powrót - grzejniki
- 1.02 +16 °C
Φwym: 1131 W

 nr pomieszczenia; temp. wewnętrzna
zapotrzebowanie na ciepło
- [800 mm] FKO2206 en.

 grzejnik stalowy płytowy; typ, wielkość
- TS-90_k DN15 zawór termostatyczny;
- zawór powrotny odcinający
- 20 x 2,0 średnica projektowanych rur PE-RT Herz



eko-technologie.eu
ul. Borelowskiego 29
42-200 Częstochowa

NIP 949-154-76-51
☎ 34 322 12 52
✉ biuro@eko-technologie.eu

Inwestor	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy				
Temat	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Winownie				
Adres obiektu budowlanego	Szkoła Podstawowa w Winownie ul. Szkolna 1, 42-350 Winowno		Nr projektu: 20_042	Faza: projekt wykonawczy	
Tytuł rysunku	Instalacja centralnego ogrzewania - parter		Skala: 1:100	Nr rysunku: CO 2	
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data opracowania
Opracował	mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz	sanitarna	455/02		11.2020
Sprawdził	mgr inż. Jacek Myga	sanitarna	414/02		11.2020