

Krynica – Zdrój, dnia 02.03.2021 r.

Znak pisma ZP-271-4/5/2021

Znak sprawy ZP-271- 4/2021

Do wiadomości wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-271-4/2021 w trybie podstawowym na: **Remont pomieszczeń fizjoterapii w budynku Stare Łazienki Mineralne w Krynicy-Zdroju.**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019 z późn.zm) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

W projekcie rys. Nr 3 grubość płyty HPL (parawanów) wynosi 35 mm, w ofercie handlowej występuje grubość 12 mm. Czy Zamawiający chce płyty HPL gr 12 mm czy inne płyty, ale grubości 35 mm?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zmianę grubości płyty HPL – Wykonawca musi jedynie dostosować zamocowanie takich płyt tak, aby cała ścianka była sztywna.

Prezes Zarządu
Wiesław Pióro