Oksydan Sp. z o.o. jest właścicielem praw autorskich tego rysunku, a jego treść jest chroniona Polskim Prawem - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631 z późniejszymi zmianami). Wszelkie informacje umieszczone na tym rysunku są udostępniane wyłącznie jako usługa dla projektanta, inżyniera lub wykonawcy przez Oksydan Sp. z o.o. Rysunek nie może być używany do innych celów niż te, do których został udostępniony i nie może być w żaden sposób, w całości lub części, powielany, rozpowszechniany, lub zmieniany bez uprzedniej pisemnej zgody Oksydan Sp. z o.o.
Nieprzestrzeganie powyższego odbywa się na własne ryzyko użytkownika i Oksydan Sp. z o.o. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za takie wykorzystanie rysunku.

Oksydan Sp. z o.o., ze względu na ciągłe doskonalenie konstrukcji, zastrzega sobie prawo do zmian wymiarów podanych na rysunku oraz zmian specyfikacji technicznej urządzenia. Oksydan Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za projekty wykonane w oparciu o brakujące, niekompletne, lub błędne informacje.

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



A	MWG	2021-10-21
WERSJA	WYKONAŁ	DATA

HISTORIA RYSUNKU

Data wykonania: 2021-10-21

Wykonał:	Sprawdził:	Zatwierdził:
MWG	---	---

Nazwa rysunku:

ZBIORNIK WODY P-POŻ ZE STALI SPIRALNIE KARBOWANEJ OKSYD-ZR 111 HCTC

- RYSUNEK DO POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA -

PRZEKRÓJ A-A, B-B

OKSYDAN

PARAMETRY TECHNICZNE OKSYD-ZR 111 HCTC

OZNACZENIE PROJEKTOWE	P.POŻ.
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ZBIORNIKA , MM	3200
POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA, M3	111,0
POJEMNOŚĆ UŻYTECZNA, M3	100,5

PRZYŁĄCZA	ŚREDNICA	RODZAJ MAT.	RZĘDNA
ZASILANIE 1	63	PE-HD	*
ZASILANIE 2	*	*	*
POBÓR 1	100	stal AISI304	*
POBÓR 2	*	*	*
PRZELEW	*	*	*
POZIOM TERENU			*

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA	
MATERIAŁ WYKONANIA ZBIORNIKA	STAL SPIRALNIE KARBOWANA
POWŁOKI ANTYKOROZYJNE	POWŁOKA CYNKOWA 2x42 um POWŁOKA POLIETYLEN. 2x300 um
SYSTEM POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW	KOŁNIERZOWY Z USZCZELKĄ EPDM
WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIA	KLASA "A" WG PN-S-10030 LUB RÓWNOWAŻNA

DODATKOWE UWAGI PROJEKTOWE:

- Wymiary w [mm]

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	WYKONANIE ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY PAWILONIE D W W.Z.Z.O.Z. CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI w Łodzi, ul. Okólna 181		
TYTUŁ	Karta katalogowa zbiornika p.poż - rzut		
Projektant:	inż. ELŻBIETA ANDRZEJCZAK	GPII460-80/76	PODPIS
Projektant:	mgr inż. W.WASILEWSKI	247/78/WMŁ	
STADIUM: P.B.	SKALA: ----------	DATA: 18.10.2021r.	NR.RYS.: 9