Oksydan Sp. z o.o. jest właścicielem praw autorskich tego rysunku, a jego treść jest chroniona Polskim Prawem - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631 z późniejszymi zmianami). Wszelkie informacje umieszczone na tym rysunku są udostępniane wyłącznie jako usługa dla projektanta, inżyniera lub wykonawcy przez Oksydan Sp. z o.o. Rysunek nie może być używany do innych celów niż te, do których został udostępniony i nie może być w żaden sposób, w całości lub części, powielany, rozpowszechniany, i/lub zmieniany bez uprzedniej pisemnej zgody Oksydan Sp. z o.o.
Nieprzestrzeganie powyższego odbywa się na własne ryzyko użytkownika i Oksydan Sp. z o.o. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za takie wykorzystanie rysunku.

Oksydan Sp. z o.o., ze względu na ciągłe doskonalenie konstrukcji, zastrzega sobie prawo do zmian wymiarów podanych na rysunku oraz zmian specyfikacji technicznej urządzenia. Oksydan Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za projekty wykonane w oparciu o brakujące, niekompletne, i/lub błędne informacje.

PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ D-D



UWAGI OGÓLNE

1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALĘ. GABARYTÓW URZĄDZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO MOGĄ ODBIEGAĆ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.
2. URZĄDZENIE MOŻE ZOSTAĆ DOPOSAŻONE W AUTOMATYCZNE UKŁADY ALARMOWE I INNE WYPOSAŻENIE POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM TECHNICZNYM OKSYDAN.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH, KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJĄ Z WARUNKÓW LOKALNYCH I POWINNY BYĆ OKREŚLONE PRZEZ UPRAWNIONEGO PROJEKTANTA.
B. WYKONAWCA ROBÓT ZAPEWNI SPRZĘT DŹWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZŁADUNKU I ZABUDOWY URZĄDZENIA W WYKOPIE.
C. WYKONAWCA ROBÓT WYKONA PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH. KRÓĆCE SĄ OZNACZONE NA URZĄDZENIU. NIEWŁAŚCIWE PODŁĄCZENIE SPOWODUJE NIEPRAWIDŁOWĄ PRACĘ URZĄDZENIA.
D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZĄDZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOŚĆ POŁĄCZEŃ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZBIORNIKA (SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA POŁĄCZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ ZWIERCIADŁA WODY).
E. SPOSÓB NADBUDOWANIA URZĄDZENIA MUSI GWARANTOWAĆ SWOBODNY DOSTĘP DO JEGO WNĘTRZA, UMOŻLIWIAJĄCY EKSPLOATACJĘ URZĄDZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

PARAMETRY TECHNICZNE OKSYD-ZR 111 HCTC

OZNACZENIE PROJEKTOWE	P.POŻ.
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ZBIORNIKA , MM	3200
POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA, M3	111,0
POJEMNOŚĆ UŻYTECZNA, M3	100,5

PRZYŁĄCZA	ŚREDNICA	RODZAJ MAT.	RZĘDNA
ZASILANIE 1	63	PE-HD	*
ZASILANIE 2	*	*	*
POBÓR 1	100	stal AISI304	*
POBÓR 2	*	*	*
PRZELEW	*	*	*
POZIOM TERENU		*	

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA	
MATERIAŁ WYKONANIA ZBIORNIKA	STAL SPIRALNIE KARBOWANA
POWŁOKI ANTYKOROZYJNE	POWŁOKA CYNKOWA 2x42 um POWŁOKA POLIETYLEN. 2x300 um
SYSTEM POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW	KOŁNIERZOWY Z USZCZELKĄ EPDM
WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIA	KLASA "A" WG PN-S-10030 LUB RÓWNOWAŻNA

DODATKOWE UWAGI PROJEKTOWE:

- Wymiary w [mm]

A	MWG	2021-10-21
WERSJA	WYKONAŁ	DATA

HISTORIA RYSUNKU

Data wykonania: 2021-10-21

Wykonał:	Sprawdził:	Zatwierdził:
MWG	---	---

Nazwa rysunku:

ZBIORNIK WODY P-POŻ ZE STALI SPIRALNIE KARBOWANEJ OKSYD-ZR 111 HCTC

- RYSUNEK DO POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA -

PRZEKRÓJ C-C, D-D

OKSYDAN

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	WYKONANIE ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY PAWILONIE D W. W.Z.Z O.Z. CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI w Łodzi, ul. Okólna 181		
TYTUŁ	Karta katalogowa zbiornika p.poż - przekrój		
Projektant:	inż. ELŻBIETA ANDRZEJCZAK	GPII460-80/76	PODPIS
Projektant:	mgr inż. W.WASILEWSKI	247/78/WML	
STADIUM: P.B.	SKALA: ----------	DATA: 18.10.2021r.	NR.RYS.: 10