




- UWAGA:
1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia i mapą do celów projektowych
 2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości - orientacyjnie zgodnie z zasadami branżowymi i projektowymi
 3. Wyprzedzająco wykonać odkrywki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości.
 4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinventaryzowanego - w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne.
 5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------|---|
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | | | |
| FUNKCJA: | NR UPR.: | BRANŻA: | PODPIS |
| Projektant: mgr inż. arch. Wojciech Przywecki | Upr.bud.Nr: 6550/18/U/C | sanitarna |  |
| Opracowanie: mgr inż. Marcin Raba | | sanitarna |  |
| Opracowanie: mgr inż. Piotr Bocheński | Upr.bud.Nr: WD-NB-8346/47/80 | sanitarna |  |



Wydawnictwo "Seidel-Przywecki" Sp. z o.o.
ul. Olchowa 67B * PL-05-509 Józefosław koło Warszawy
tel.: +48 22 877 31 88 * +48 606 958 214 * +48 604 467 038
email: w.przywecki@seidel-przywecki.pl



Biuro projektowe Przywecki i Partnerzy
Industriestrasse 31 * D-82194 Gröbenzell koło Monachium
tel.: +49 8142 652 73 90 * +49 170 48 62 895 * +48 604 467 038
email: ib-pp@gmx.de * wp@ib-przywecki.pl

| | | |
|---------------|--|------------------|
| Zleceniodawca | Gmina Trzebowniko | |
| Projekt | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łące w zakresie zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych | |
| Opis rysunku | Projekt wykonawczy, branża sanitarna | |
| | Sieci na terenie oczyszczalni ścieków Rurociąg sprężonego powietrza | |
| skala | 1:100/250 | Data: 12.2020 |
| numer rysunku | 201809-Ł.PB-PZT-2.07 | |