



Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 26.05.2022 r.

I-I.271.4.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - Część 3.*

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 22.05.2023 r.:

Pytanie 1:

W związku z brakiem zapisów w przedmiarze dotyczących prac przy wymianie parkietu tj;
- w razie konieczności wymianę wadliwych elementów na nowe,
- po zdemontowaniu starej warstwy klepek podłóżę desek wyrównać (najlepiej cyklinować)
- położenie i przytwierdzenie płyt OSB o gr 2x12mm,
Są to pozycje opisane w projekcie budowlanym, brak zapisu w przedmiarze. Czy te roboty należy ująć do wyceny?

Ad. 1:

Do oferty należy przyjąć wykonanie wskazanych robót na powierzchni 25% parkietu.

Pytanie 2:

Prosimy podać informację dot. sposobu montażu płyt warstwowych po zdemontowaniu obecnego pokrycia.

Ad. 2:

Użyć elementów kotwiących przygotowanych do danego podłoża zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie grubości styropianu do ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – 54,68 m²

Ad. 3:

Przyjąć styropian gr. 12cm - taki jak na elewacji budynku.

Pytanie 4:

Czy Inwestor zaakceptuje Parkiet dębowy kl. I o wym.; 22x65/70x300?

Ad. 4:

Parkiet ma być dopasowany do charakteru danego obiektu w tym przypadku do obiektu sportowego.