

Ruda Śląska, dnia 12.05.2022r.

TI/2145/FS-32a/22

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania nr TI/2144/FS-2/22 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. „Modernizacja przepompowni ścieków Górnośląska - Tunkla przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie” - etap II” (ID 602621).

W odpowiedzi na pytania Oferenta, Zamawiający informuje co następuje:

PYTANIE

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał aby pompownia jako całość posiadała deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z poprawioną wersją projektu załączoną na stronie postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/602621> oraz na bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104768> w dniu 2.05.2022 r., według ścieżki dostępu: Pismo wraz z dokumentami.zip/Poprawki do Górnośląska II etap/Górnośląska-Tunkla proj zamienny II etap aktualny/pdf/ 14_Opis_cz_instalacyjna, na stronie 10 jest informacja o treści: „*Poszczególne elementy pompowni (a nie pompownia jako całość) muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami pompowymi*”.

Zatem Zamawiający nie będzie wymagał aby pompownia jako całość posiadała deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE.

Dokument podpisany przez:

Zygmunt Grzybek Pełnomocnik ds. Optymalizacji Procesów Prokurent PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Aneta Sebesta Główny Księgowy Prokurent PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Rozdzielnik:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/602621>

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104768>