

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35  
50-138 Wrocław  
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 20.12.2024 r.

Nr postępowania: **BZP.2712.15.2024.AW**

**Wykonawcy**

(informacja zamieszczona na stronie internetowej  
prowadzonego postępowania)

**INFORMACJA NR 3  
wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: **„Przebudowa instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i wodociągowej w budynku Wydziału Filologii UWr przy ul. Św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu”**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dalej jako „uPzp”, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

**Pytanie nr 3:**

*Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu w odcinkach wykonywanych metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce przewiertowych rur stalowych osłonowych oraz przewodowych rur PCV zastosowanie rur precyzyjnych kamionkowych, nie wymagających zastosowania rur osłonowych ?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Prace należy wykonać zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej cyt. "Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej przechodzące przez przegrody budowlane montować w rurach stalowych ochronnych".**

**Wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotycza wszystkich Wykonawców** biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
mgr Adriana Wiaderek