

ZE.06 Tabelka WLZ

Nr obwodu	Kierunek kabla	Oznaczenie WLZ	P _I	k	P _s	cosφ	I _B	I _N	typ kabla	przekrój	przewodność	I _z	k _g	I _z k _g	L	dU	kl ₂	I ₂	1,45xI _z	I _B <I _N <I _z	I _z <1,45xI _z	Sposób ułożenia kabla
			[kW]		[kW]	[---]	[A]	[A]		[mm ²]	[S/mm ²]	[A]		[A]	[m]	[%]		[A]	[A]	[TAK/NIE]	[TAK/NIE]	
			Instalacje wewnętrzne w budynku																			
1	Tablica główna TG	WLZ-1	101,5	0,38	38,7	0,93	60,1	100	5x YKYżo 1x50	50	56	167	0,78	130,3	30	0,29	1,6	160	188,88	TAK	TAK	W rurze ochronnej