

Szczytno, 17.02.2023 r.

**Kamil Kiryjewski**  
– **Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z O. O.**  
ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno  
reprezentujący  
**Gminę Szczytno**  
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

Znak sprawy: GM.6730.2.2023

**W A R U N K I   P R Z Y Ł Ą C Z E N I A Nr 2/2023**  
**do sieci kanalizacji deszczowej**

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2022 poz. 2625 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz.1311 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Pana **Kamila Kiryjewskiego**, reprezentującego **Gminę Szczytno**, Urząd Miejski w Szczytynie wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych z działki nr ew. 166/11 obręb 5 miasta Szczytno, w ramach inwestycji pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek przy ulicy Łomżyńskiej 3 w Szczytynie*”.

**Odprowadzenie wód należy projektować w następujący sposób:**

- 1) Wody opadowe z terenów utwardzonych (drogi, parkingi, chodniki) przed odprowadzeniem wymagają podczyszczenia.
- 2) Wody opadowe z działki nr 166/11 obręb 5 miasta Szczytno odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowaną studnię z lokalizowaną na działce nr ew. 310 obręb 5 miasta Szczytno, zgodnie z załącznikiem graficznym.
- 3) Projekt kanalizacji deszczowej uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Szczytynie.
- 4) Projektować przyłącze z rur PP SN8 o średnicy 200 mm,
- 5) Przyłącze projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 6) Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch (2) lat od daty wystawienia.
- 7) W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Panią Natalią Radziwińską, pok. 136 Urzędu Miejskiego w Szczytynie, tel. 89 624 72 14.

Załączniki:

1. Załącznik graficzny.

Z up. BURMISTRZA  
MIASTA SZCZYTNO  
Katarzyna Hrybek-Dudek  
NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Miejskiej



Załącznik - Warunki Przyłączenia  
do kanalizacji deszczowej Nr 2/2023  
z dnia 17.02.2023

**GMINA MIEJSKA SZCZYTNO**  
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno  
NIP 7451748603, R- 510743410  
tel. 89 624 72 00, fax 89 624 72 01

Z up. BURMISTRZA  
MIASTA SZCZYTNO  
Katarzyna Hrybek-Dudek  
NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Miejskiej



Oświadczam, że treść mapy do celów projektowych, na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez PZGiK w Szczycie zaewidencjonowanej pod numerem P.2817.2022.3255

**PROJEKTANT**  
Adm. podpis projektanta  
mgr inż. Inżyniera środowiska  
uprzed. wód i ścieków

**LEGENDA:**  
— projektowana sieć kanalizacji sanitarnej deszczowej PVC-U SN8 Ø300 mm

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643	<b>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW NA PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK PRZY UL. ŁOMŻYŃSKIEJ 3 W SZCZYTNO</b>		Nr rys. <b>PZT-1</b>
	Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu- sieć kanalizacji sanitarnej deszczowej		skala: <b>1:500</b>
	Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		data: <b>25.01.2023</b>
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
	Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06
	Sprawdzający	mgr inż. Angelika Jurczak	WAM/0194/PBS/22