

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o.o.**  
siedziba: 12-100 Szczytno ul. Polska 38 , NIP 745-000-17-18, kapitał Spółki: 559 400,00 zł  
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000000574  
tel. 0 89 624 22 41

**Kamil Kiryjewski BPI**  
**ul.B.Chrobrego 1**  
**12-100 Szczytno**

**Nasz znak:** PWiK-DT/95/2023

Szczytno, 27.01.2023r

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NR 05/2023**  
**do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**  
**dz.nr 310,166/11,166/10,166/9,166/6,166/3**  
**obręb 0005, m. Szczytno.**

Na podstawie § 19.1. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ( Uchwała Nr XXXIV/251/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2021r. ) oraz w związku z wnioskiem z dnia 27.01.2023 r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Aqua” Sp. z o.o. w Szczytnie informuje, że przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości jak wyżej ,należy projektować według następujących zasad:

**I. Miejsce włączenia przyłącza wodociągowego :**

1.Miejsce włączenia przyłącza - sieć wodociągowa PE 100 SDR17 PN10Ø 100 na działce inwestora dz.nr 166/3 ,obręb 5 miasto Szczytno ,

- włączenie wykonać za pomocą nawiertki NWZ, opaski siodłowej z zasuwą lub trójnika z zasuwą,
- projektować przyłączy wodociągowe z rur PE PN10.
- odcinek przyłącza pod całą szerokością ławy fundamentowej aż do poziomu parteru (gdy brak podpiwniczenia)projektować w rurze osłonowej ciągłej z PE. Miejsce połączenia rur oraz w/w odcinek zgłosić do odbioru przed zasypaniem.
- wodomierz projektować na konsoli, lokalizować nie dalej niż 1m od ściany zewnętrznej budynku przez którą przechodzi przyłączy i montować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ze zmianami
- lokalizację zestawu wodomierzowego uzgodnić w PWiK „Aqua” Sp. z o.o. w Szczytnie.
- za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci
- inwestor jest zobowiązany przygotować podejście wodomierzowe.
- wodomierz dostarcza i montuje PWiK „AQUA”sp.zoo.
- jeżeli nie przewiduje się pomieszczenia w którym można zamontować wodomierz,należy projektować studnię

wodomierzowa

## **II. Miejsce włączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej -**

1. Miejsce włączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej DN 200, studnia o rzędnych 143.16/141.70 dz.nr 310 obręb 5, m.

Szczytno, UL. Łomżyńska

Projektować przyłącze kanalizacyjne z rur PVC-U lub PE SN, studnie przyłączeniowe z PVC/PE DN 400, inspekcyjne z PVC/PE DN 315, projektować włazy żeliwne z odpowietrzeniem dobrze spasowane, nie zatrzaszkowe.

2. Kanalizowanie piwnic wymaga zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zabrania się odprowadzania wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Wykonać projekt techniczny i uzgodnić w PWiK „Aqua” sp. zoo w Szczytnie, branżowo z właścicielami urządzeń podziemnych i terenu.

### **INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE**

1. Budowa przyłączy wod.-kan. w oparciu o przepisy;
  - Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  - Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
2. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości (do wglądu).

### **UWAGI DODATKOWE:**

Odbiorowi końcowemu przyłącza podlegają wyłącznie w wykopie otwartym przed zasypaniem.

1. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić PWiK „Aqua” sp zoo o planowanym terminie rozpoczęcia robót.
2. Zasady użytkowania i eksploatacji przyłączy wod-kan określone są w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno” dostępnym w Biurze PWiK „Aqua” Sp. z o.o. w Szczytnie oraz stronie internetowej - [www.pwikaqua.com](http://www.pwikaqua.com).
3. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Kośnik Cezary pok. nr 2 tel. 519 164 268, Robert Nowacki pok. nr 1 tel. 503 031 562.

**Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.**

**KIEROWNIK**  
D/S TECHNICZNYCH  
*Cezary Kośnik*