

Świętoszów 26 marca 2021r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „**Obsługa zlecona kotłowni na opał stały administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.**” 5/26/PN/2021

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące pytań od wykonawców:

Pytanie 1.

Biorąc pod uwagę krótki termin na przygotowanie oferty przetargowej, aktualną sytuację epidemiczną oraz okres świąteczny, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania oferty do 13 kwietnia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie 2.

Z uwagi na duże rozproszenie kotłowni oraz brak informacji dotyczących stanu technicznego kotłów wraz z urządzeniami pomocniczymi, zwracamy się z prośbą o umożliwienie odbycia wizji lokalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej kotłowni.

Pytanie 3.

Jednym z obowiązków zamawiającego jest transport opału z magazynu do kotłowni. Czy opał dla wszystkich kotłowni jest gromadzony w jednym magazynie centralnym, czy każda z kotłowni posiada swój osobny magazyn opału?

Odpowiedź: Każda kotłownia posiada własny magazyn - skład opału, do którego opał dostarczany jest przez Zamawiającego.

Pytanie 4.

W wykazie pracowników dla kotłowni nr 11 wymieniony jest konserwator. Czy Konserwator będzie pracował w systemie zmianowym, czy jedynie na porannej zmianie od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź: Konserwator ma prowadzić nadzór i kontrolę stanu urządzeń oraz usuwanie drobnych usterek. Tryb pracy konserwatora leży po stronie Wykonawcy, dopuszczalny jest tryb zdalny – konserwacja bądź naprawa urządzeń w razie potrzeby.

Pytanie 5.

W wykazie pracowników dla kotłowni nr 11 wymieniony jest pracownik do załadunku opału. Czy pracownik do załadunku opału będzie pracował od poniedziałku do piątku, czy przez 7 dni w tygodniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość pracy ww. osoby od poniedziałku do piątku, o ile nie spowoduje to przerw w dostarczaniu ciepła.

Pytanie 6.

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, że obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej konserwacji kotłów i urządzeń pomocniczych, informowanie Zamawiającego o możliwości wystąpienia awarii. W jaki sposób będą rozliczane koszty materiałów i urządzeń użytych do usunięcia awarii?

Odpowiedź: Koszty te Wykonawca musi wkalkulować w cenę oferty, nie będą one rozliczane przez Zamawiającego. Naprawy dotyczą jedynie drobnych usterek, znaczące finansowo remonty prowadzi Zamawiający.

Pytanie 7.

Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących dobowych/rocznych norm zużycia opału przez każdą kotłownię. Dobowe/roczne normy zużycia opału prosimy podać w tonach lub kilogramach opału.

Odpowiedź: Dobowe normy zużycia opału dla każdej kotłowni wpisywane są na bieżąco do prowadzonej książki pracy kotłowni. Normy dobowe są zróżnicowane w różnych miesiącach sezonu.

Normy roczne dla kotłowni – w sezonie 2020-2021 są następujące:

Kotłownia nr 11 Potok – 903 206 kg

Kotłownia nr 1 Dobrze n/Kwisą – 222 548 kg

Kotłownia nr 3 Dobrze n/Kwisą – 15 236 kg

Kotłownia nr 4 Karliki Obozowisko – 633 326 kg

Kotłownia nr 5 Karliki Internat – 31 508 kg

Kotłownia nr 6 Karliki BSCz – 17 295 kg

Kotłownia nr 12 Trzebień – 396 132 kg

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

/-/ Violetta BIAŁECKA