



tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl
www.wolow.pl

URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

Rynek 34
56-100 Wołów

WZP.271.11.2022

Wołów, dn. 23.05.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bożeń”

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej oczyszczalnia powinna pracować w technologii złóż zraszanych. Czy zamawiający dopuści jako równoważne zastosowanie oczyszczalni pracującej w technologii obrotowych złóż biologicznych?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza technologii tarczowych złóż obrotowych i nazywania ich złożami zraszanymi. Złoża zraszane są urządzeniami kolumnowymi, w których wypełnienie stanowią pakiety wypełnienia lub wypełnienie w postaci odpowiednich kształtek zraszane od góry za pomocą systemu dysz. Ścieki przepływają przez wypełnienie grawitacyjne, a następnie są za pomocą pompy ponownie podawane na górną powierzchnię złoża. Obrotowe złoża tarczowe to zupełnie inna technologia, działają na innej zasadzie i pod innymi założeniami.

2. Zamawiający zmienia również termin składania i otwarcia ofert na dzień **07.06. 2022 r.** oraz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 07.06.2022 r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia: 07.06.2022 r. o godz. 9.10

Treść Rozdziału X SWZ - Termin związania ofertą pkt. 2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.07.2022 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ

Dariusz Chmura

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Bartosz Wolanin tel. 71 319 13 27
Sporządził: Anna Mykowska tel. 71 319 13 44

Zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bożeń” realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.