

Nr postępowania: 2/12/2021

Legnica, dnia 23 grudnia 2021r.

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ochrony na potrzeby zespołu basenów odkrytych Aquafun przy ul. Stromej 3A w Legnicy.

W związku z wniesionymi zapytaniami do specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań i odpowiedzi.

Pytanie 1.

W związku z koniecznością podłączenia systemu Sap do PSP każdy z wykonawców świadczących usługi ochrony na terenie Legnicy musi skorzystać w z podwykonawcy mającego podpisaną umowę z PSP w Legnicy (Zamawiający w projekcie umowy wyraźnie zapisał że przy wykonaniu usług stanowiących przedmiot zamówienia można korzystać z podwykonawców - § 11). Żadna z firm ochroniarskich nie ma podpisanej umowy z PSP na przesyłanych danych SAP. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o odpowiedź na pytanie jakie dokumenty należy przedłożyć w związku z udziałem podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia czy może wystarczy tylko oświadczenie podwykonawcy.

Odpowiedź:

W związku z koniecznością podłączenia systemu SAP do PSP wykonawca nie musi korzystać z podwykonawcy w przedmiotowym zakresie, może polegać na zasobach innych podmiotów. Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą dokumenty wymienione w Rozdziale VI. ust. 4 SWZ.

Pytanie 2.

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi proszę o podanie informacjami jakimi uprawnieniami powinna dysponować firma wykonująca serwis systemu SAP oraz informacji jakich dokumentów ewentualnie certyfikatów będzie wymagał Zamawiający od firmy wykonującej usługę systemu SAP.

Odpowiedź:

W celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych wymagane są następujące uprawnienia osób wykonujących usługi konserwacji i serwisu instalacji SSP:

- uprawnienia do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV
- uprawnienia wydane przez producenta urządzeń SSP (Polon-Alfa) w zakresie konserwacji i serwisu,
- inne, w zależności od warunków w obiekcie,
- konserwacja zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006 (PKN-CEN/TS 54-14:2020)

Pytanie 3

W związku z wymaganiami stawianymi w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącymi dysponowania minimum 2 samochodowymi grupami interwencyjnymi w całym okresie obowiązywania umowy proszę o potwierdzenie że Zamawiający przez użycie sformułowania Grupa Interwencyjna rozumie dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną. Zgodnie z ustawą: Grupa interwencyjna – [to] co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urzędzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urzędnika podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje definicję grupy interwencyjnej zgodną z § 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 października 2011 r. w *sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji*.

Pytanie 4

W związku z wymogiem zatrudnienia pracownika posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony w miesiącach lipiec i sierpień prosimy o informacje czy wymagany pracownik będzie pracownikiem dodatkowym prócz usługi ochrony świadczonej całodobowo czy w godzinach 10-18 piątek, sobota i niedziela będzie jedynym pracownikiem wykonującym usługę?

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 1 Załącznika nr 1 do SWZ (*Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia*) wymagane jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej przez 1 pracownika ochrony przez 24 godziny na dobę. W związku z tym we wskazanym okresie wymagane jest zamienne obstawienie stanowiska ochrony – w godzinach od 10.00 do 18.00 - pracownik kwalifikowany, od 18.00 do 10.00 dnia następnego - pracownik niekwalifikowany.