

BURMISTRZ RAKONIEWIC

Rakoniewice, dnia: 27.03.2023r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji pn. „Remont odcinka kanalizacji deszczowej ul. Rzemieślniczej w Rakoniewicach od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania ul. Mickiewicza”
Znak sprawy GG.271.4.2023.TS**

W dniu 24.03.2023r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur PP SN8 zamiast ujętych w przedmiarze rur PVC? Wcześniejszy, istniejący odcinek kanalizacji deszczowej jest wykonany z rur PP.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Proszę o doprecyzowanie przedstawionego rozwiązania kaskady przy studziennej w zakresie elementów oraz wpięć do istniejących studni, jakie mają być wykonane na wpięciach poprzecznych do głównego, projektowanego ciągu kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź

Schematy zostały załączone do dokumentacji i są one wystarczające do wykonania robót budowlanych. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

.....
(Burmistrz Rakoniewic)