STROP NAD POMIESZCZENIEM O NIEUDOKUMENTOWANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I KLASIE REAKCJI NA OGIEŃ < REI 60, NRO WYMAGANE

KLATKA SCHODOWA K5 NIE ZAMKNIĘTA DRZWIAMI I NIE WYPOSAŻONA W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE ZADYMIENIU LUB SŁUŻĄCE DO USUWANIA DYMU

WYKŁADZINA O NIEUDOKUMENTOWANEJ KLASIE REAKCJI NA OGIEŃ < TRUDNOZAPALNE WYMAGANE

BRAK BALUSTRAD PRZYŚCIENNYCH

BIEGI I SPOCZNIKI SCHODÓW O NIEUDOKUMENTOWANEJ KLASIE OPDORNOŚCI OGNIOWEJ I REAKCJI NA OGIEŃ < R 60, NIEPALNE - WYMAGANE

WITRAŻ O NIEUDOKUMETNOWANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ < EI 30 WYMAGANE

WITRAŻ O NIEUDOKUMETNOWANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ < REI 120 WYMAGANE
NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ ZABUDOWĘ W KLASIE REI120

NALEŻY WYKONAĆ DRZWI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 I SZEROKOŚCI MIN. 90cm

SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA MIN. 1,14 m < 1,65m WYMAGANE

SZEROKOŚĆ BIEGU 0,99 m < 1,65 m WYMAGANE

BRAK BALUSTRAD PRZYŚCIENNYCH

WYSOKOŚĆ STOPNI 0,18 m > 0,175 m WYMAGANE

KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA W TRYBIE § 256.2 [WT]

SPOCZNIK W KSZTAŁCIE PÓŁKOŁA O PROMIENIU 1,44 m < 1,65 m WYMAGANE

WYSOKOŚĆ BALUSTRADY 0,83 m < 1,10 m WYMAGANE

WARUNEK 2H+S 66 ≠ 60÷65 m WYMAGANE

NALEŻY WYKONAĆ DRZWI DYMOSZCZELNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS 30

NALEŻY WYDZIELIĆ KORYTARZ W POMIESZCZENIU O SZEROKOŚCI MIN. 1,40 m, UMOŻLIWIAJĄCY EWAKUACJĘ W KIERUNKU KLATKI SCHODOWEJ KB3

ISTNIEJĄCĄ ŚCIANKĘ O NIEUDOKUMENTOWANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY WYKONAĆ NA NOWO O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120

SZEROKOŚĆ DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ 0,95 m < 0,98 m WYMAGANE (325 OSÓB/2KIERUNKI = 162,5 PRZYJMUJĄC MIN SZER. DRZWI 0,6m NA 100 OSÓB)

ODLEGŁOŚĆ MIEDZY BUDYNKAMI: 1,87 < 4,00 m WYMAGANE 6,00 < 8,00 m WYMAGANE

DACHU NAD PATIO O NIEUDOKUMETNOWANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- KONSTRUKCJI DACHU < R 60
- PRZEKRYCIA DACHU < RE 60

ZABLOKOWANY DOSTĘP DO DRZWI (KRATA + MEBLE)
NALEŻY UMOŻLIWIĆ KORZYSTANIE Z DRZWI

OBUDOWA POZIOMEJ DROGI EWAKUACYJNEJ O NIEUDOKUMENTOWANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I KLASIE REAKCJI NA OGIEŃ < EI 30, NRO WYMAGANE

DREWNIANA OBUDOWA POZIOMEJ DROGI EWAKUACYJNEJ O NIEUDOKUMENTOWANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I KLASIE REAKCJI NA OGIEŃ < EI 30, NRO WYMAGANE

SZEROKOŚĆ POZIOMEJ DROGI EWAKUACYJNEJ 1,16 m < 1,20 m WYMAGANE

DŁUGOŚĆ DOJŚCIA 19,9 m > 10 m WYMAGANE

PRZEGRODA Z KRAT METALOWYCH

WYSOKOŚĆ DRZWI 1,94 m < 2,00 m

WYSOKOŚĆ DRZWI 1,93 m < 2,00 m

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY BUDYNKAMI 1,57 m < 4,00 m WYMAGANE

BRAK BALUSTRAD PRZYŚCIENNYCH

WYSOKOŚĆ BALUSTRADY 0,97 m < 1,10 m WYMAGANE

KLATKA SCHODOWA K1 NIE SŁUŻY DO CELÓW EWAKUACJI

KLATKA SCHODOWA K3 NIE SŁUŻY DO CELÓW EWAKUACJI

SZEROKOŚĆ DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ 0,95 m < 0,98 m WYMAGANE (325 OSÓB/2KIERUNKI = 162,5 PRZYJMUJĄC MIN SZER. DRZWI 0,6m NA 100 OSÓB)

BRAK BALUSTRAD PRZYŚCIENNYCH

SZEROKOŚĆ BIEGU 0,95 m < 1,20 m WYMAGANE

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY BUDYNKAMI 3,1 m < 4,00 m WYMAGANE

SZEROKOŚĆ PASA NA GRANICY STREF POŻAROWYCH 1,21 < 2,00 m WYMAGANE

NALEŻY WYKONAĆ DRZWI DYMOSZCZELNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS 60 A NAŚWIETLE GÓRNE WYKONAĆ JAKO MIN. EI60

FILHARMONIA POZNAŃSKA

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

nr pom.		m2
136		106,9
135		21,5
134		22,5
133		23,78
132		34,65
131		19,4
130		12,5
28,9		
124		32,4
korytarz		37,7
137		16,8
przedsionek		6,3
123		22,1
korytarz		9,6
122		12,19
121		10,5
120		12,2
119		16,5
118		19,10
117		16,7
wc damskie		6,3
wc męskie		6,4
115b		56,5
korytarz		65,7
114b		70,9
113b		91,42
112		25,7
111		23,1
110		15,7
109		30,4
108		17,64
107		33,2
105a		19,8
105b		1,1
104		27,17
103a		14,1
103		18,0
102		20,5
101		14,4
toaleta		10,5
schowek		1,2
toaleta		12,0
korytarz		64,7

SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA 1,49 m < 1,65 m WYMAGANE

WYSOKOŚĆ BALUSTRADY 0,88 m < 1,10 m WYMAGANE

WYSOKOŚĆ STOPNI 0,195 m > 0,175 m WYMAGANE

WARUNEK 2H+S 64÷69 ≠ 60÷65 m WYMAGANE

SZEROKOŚĆ BIEGU 1,27 m < 1,65 m WYMAGANE

SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA 1,31 m < 1,65 m WYMAGANE

KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA W TRYBIE § 256.2 [WT]

NALEŻY WYKONAĆ DRZWI DYMOSZCZELNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS 30

WYSOKOŚĆ BALUSTRADY 0,82 m < 1,10 m WYMAGANE

WYSOKOŚĆ DROGI EWAKUACYJNEJ 1,93 m < 2,00 m WYMAGANE Z LOKALNYM OBNIŻENIEM NA BIEGU SCHODÓW DO MIN. 1,68 m < 2,00 m WYMAGANE

BRAK BALUSTRAD PRZYŚCIENNYCH

LEGENDA:

- DEMONTAŻ
- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIE WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE DO INNEJ STREFY POŻAROWEJ
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

* DRZWI O SZEROKOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 0,9 m.
** DRZWI DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA NIE WIĘCEJ NIŻ 3 OSÓB O SZEROKOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 0,8 m.
*** SZEROKOŚĆ NIEBLOKOWANEGO SKRZYDŁA DRZWI MNIEJSZA NIŻ 0,9 m.

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL I/ ZL III

PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOSI 325.

Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY "B" UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU AL. NIEPODLEGŁOŚCI 12, 61-857 POZNAŃ

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE: - § 2 ust. 3a i 4 rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Nazwa rysunku: RZUT I PIĘTRA

Opracował:

Nr rys. 05

Skala: 1:100

Grudzień 2017

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i rozpowszechniane wyłącznie w całości.
Autor opracowania: „I.P.Projekt" Jacek Podczaski