


240919

w/s = 420,0 / 594,0

- 8* 2 BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 (3579 lm; 25.0 W; 1xbackpanel-3800-840)
6* 4 BACKPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 (4450 lm; 33.0 W; 1xbackpanel-4800-840)
3* 5 LED 4800 PLX EDD 34 IP20/44 840 (4450 lm; 33.0 W; 1xbackpanel-4800-840)
4* 6 LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (4369 lm; 35.0 W; 1xbackpanel-4800-840)



LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRID		
SYMBOL	OZN.	NAZWA
	XPFS	PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-CBAM-X-X-9003-FT-X-X-S
	XPFD	PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-CBAM-X-X-9003-FT-X-X-S
	OF3RP	OWA FL LED 0000-RP-3W-CBAM-X-X-TS-CW-9016-RND
	OF3AR	OWA FL LED 0000-AR-3W-CBAM-X-X-TS-CW-9016-RND


LEGENDA

	Gniazdo IT 230V
	Gniazdo gwarantowane 230V
	Gniazdo 230V
	Gniazdo/230V/16A/IP44 pod rendgen przewodny
	Gniazdo PE uziemiające
	WYPUST 230/400 V
	Gniazdo 230/400 V 16 A
	WYPUSTY różne

	Wyłącznik światła P/T
	Wyłącznik światła świecznikowy P/T
	WYPUSTY oświetleniowy 230V panel łóżkowy
	Gn 2xRJ 45 Cat UTP 6A
	Drabinka kablowa 1x200/50mm - CIĄGŁE PE
	UCHWYT KABLOWY BEZCHŁOGENOWY x 2 szt. 0,081 m / 0,055 m / 0,026 m
	Czujnik mikrofalowy oświe. z analizą obecności
	POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE 6 mm
	ZŁĄCZE WYRÓWNAWCZE 25mm
	KASETA MONITORUJĄCA OBWODY - IT
	Sygnalizator akustyczno-optyczny-gazy medyczne

SCHEMAT LOKALIZACJI

1:2000



POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

PRACOWNIA REZONANSU

GABINET ZABIEGOWY REZONANSU

SZATNIA

SZATNIA

SZATNIA

MAGAZYN

POM. SOCJALNE

SZATNIA

GABINET MASAŻU

Kaseta Y 7x1,5mm²-1,4mm od podłoża
Rozdzielnica automatyka tomografu

Wypusy "grzybek" 5x1,5mm²-1,4mm od podłoża
Rozdzielnica automatyka tomografu

Sygnalizator 4x1,5mm²
GAZY MEDYCZNE

Wypusy 5x1,5mm²- WENTYLATOR WYCIAGOWY
STEROWANIE Z WYŁĄCZNIKA + ZASILANIE - HIDROMERTU

50 POM.
3,8 m² GOSP

47 TOALETA
3,2 m² PERS.

46 GABINET LEKARSKI
1,4 m² ATK

Wypusy 5x1,5mm²- WENTYLATOR WYC

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyszczółkowski. I mode typ wykorzystywane zgodnie z zamowieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyszczółkowski.	
Biurowie projektowo-wykonawczych archpeak	
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA BUDYNKU B ETAP I - PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	INWESTOR: SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z O.O. UL. ZYTNY 26 DZ. NR 61/12
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSADZENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z O.O.	ADRES: UL. ZYTNY 26, ZIELONA GÓRA DZ. NR 61/12
NAZWA RYSUNKU: LOKALIZACJA TRASY-INSTALACJA 230/400 V	DATA: 08.2024
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:50
BRANZA: ELEKTRYCZNA	PODPIS:
PROJEKTANT: MGR INŻ. MAREK MEJNARTOWICZ UPR. W SPECJ. ELEKTRYCZNEJ LBS/0046/POOE/13	RYS. NR: E-2
PROJEKTANT TECHNOLOG: INŻ. ADAM TRAMS UPR. W SPECJ. ELEKTRYCZNEJ 73/83/ZG	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. RAFAL WALICA	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WYCZŁOKOWSKA	