

DZIAŁ ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH
UNIwersYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-663-39-14;
e-mail: bzp@uj.edu.pl
www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 26 marzec 2024 r.

Do wszystkich potencjalnych wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie robót wymiany istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (dalej: WBBiB), zlokalizowanym przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, 80.272.434.2023

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur z polipropylenu stabilizowane włóknem szklanym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji wody zimnej bytowej z rur polipropylenu stabilizowane włóknem szklanym SDR6(PN16) oraz dla wody ciepłej, cyrkulacyjnej SDR6(PN20).

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe pytanie i odpowiedź stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, a z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem
Anna Onderka