



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 4, 34-100 Wadowice
NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Usługa polega na: dostawie, wymianie i utylizacji zdemontowanych akumulatorów w systemie przeciwpożarowym pawilonu D, wymianie uszkodzonych czujek dymu, siłownika w klapie oddymiającej, podłączeniu systemu gaszenia serwerowni zlokalizowanej w pawilonie C, do systemu SSP, programowaniu centrali po wykonanych pracach wraz z uruchomieniem, dostosowanie opisów centrali z uwzględnieniem opisu nowych obwodów, sporządzenie dokumentacji zinwentaryzowanego systemu i sporządzeniu raportu o wykonanych pracach. Ponad to: sprawdzenie sprawności całego systemu P- Poż w pawilonie D, wykonanie testu detektorów, test sprawności systemu w czasie alarmu, tzw 'Ostry", przegląd zdarzeń zapisanych w buforze centrali p- poż,

Specyfikacja:

Wymiana akumulatorów na nowe:

1. Akumulator 12V, 26Ah, VDS w centrali SEMENS 2 szt
2. Akumulator 12V/18Ah 6 szt,
3. Akumulator 12V/1,3Ah 2 szt,
4. Akumulator 12V/7Ah 2 szt,
5. Akumulator 12V/2,3Ah 2 szt
6. OP720 Czujka optyczna dymu 6 szt,
7. DB721 Gniazdo czujki adresowalnej (z przejściem) 6 szt
8. Okablowanie montaż i programowanie wymienionych 6 szt czujników,
9. Siłownik okna oddymiającego 1 szt,
10. FDCIO221 Moduł sterujący montaż i programowanie 1szt.