



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer referencyjny: PGO/01/04/2022

Promnik, dnia 20.04.2022 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Remont agregatów”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie badań biogazu zgodnie z dokumentacją DTR dla silnika MWM TCG2016V12 w okresie objętym gwarancją?

Odpowiedź:

Nie, biogaz analizowany będzie analizatorem biogazu (H2S, CO, O2, CH4).

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie analiz próbek oleju zgodnie z dokumentacją DTR dla silnika MWM TCG2016V12 w okresie objętym gwarancją?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje zgodnie z powyższym.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie przeglądów zgodnie z dokumentacją DTR dla silnika MWM TCG2016V12 w okresie objętym gwarancją?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje zgodnie z powyższym.

Pytanie 4:

Czy dostawa świec zapłonowych ma być po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5:

Czy obsługa olejowa wchodzi w zakres okresu gwarancyjnego?

Odpowiedź:

Nie wchodzi w zakres okresu gwarancyjnego.

Pytanie 6:

Jaki termin płatności Faktury VAT za wykonane zadanie?

Odpowiedź:



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax: +41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer referencyjny: PGO/01/04/2022

Płatność w terminie 14 dni.

Pytanie 7:

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 28.04.2022 z uwagi na konieczność odbycia wizji lokalnej z uwagi na rozszerzony zakres remontu a w szczególności dot. Etapu 2 przy obu jednostkach kogeneracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przesuwam termin składania ofert na dzień 25.04.2022 r.

Pytanie 8:

Prosimy o zmodyfikowanie, wykreślenie lub wyjaśnienie zapisu w dziale III Opis Przedmiotu Zamówienia dot. Zapisu w pkt. II i treści: „Po zaakceptowaniu dodatkowego kosztorysu (materiałowego, prac) realizacja będzie kontynuowana. Natomiast w przypadku braku akceptacji, jeżeli będzie możliwość uruchomienia na starych podzespołach wówczas zostanie dopuszczony do pracy warunkowo”.

Nasze wątpliwości w związku z powyższym zapisem:

Jeżeli przy braku akceptacji wymiany i pokrycia kosztów dodatkowych przez Zamawiającego fizycznie będzie możliwość uruchomienia silnika, jednak z przesłankami o możliwości awarii lub poważnej awarii, dodatkowo kiedy serwis nie dopuści do warunkowej pracy agregatu, to czy ryzyko na warunkowe dopuszczenie do pracy przejdzie na Zamawiającego?.

Odpowiedź:

Tak, tylko w zakresie elementów dopuszczonych warunkowo.

Pytanie 9:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w dziale IV pkt. 3 SIWZ o treści: „Gwarancja obejmowała będzie bezpłatny serwis przed upływem okresu gwarancji” czy w zakres słowa „serwis” wchodzi:

a) Przeglądy serwisowe wraz z częściami zamiennymi;

Odpowiedź:

Tak

b) Wymiany i dostawy oleju.

Odpowiedź:

Nie

c) Naprawy awaryjne – niegwarancyjne

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 10:

Prosimy o przesłanie typów i numerów HT turbosprężarek (opcjonalnie przesłanie tabliczek znamionowych turbin)


Odpowiedź:

Zamawiający poniżej załącza zdjęcia z oznaczeniami turbosprężarek.

numer referencyjny: PGO/01/04/2022



numer referencyjny: PGO/01/04/2022



M



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer referencyjny: PGO/01/04/2022



Pytanie 11:

Czy Zamawiający umożliwi Wykonawcy na cały okres gwarancji zamontowanie przy agregatach podglądu zdalnego siłowników?.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający umożliwi powyższe.

Pytanie 12:

Czy Wykonawca powinien na etapie postępowania wkalkulować do ceny przeglądu turbosprężarek TC01 (z uwagi na ich przebieg 24000h) dodatkowe części do przeglądu podyktowane przez serwis ABB w przypadku osiągnięcia przez turbosprężarki limitu 24000h w postaci części: Shaft i Compressor Wheel (koło kompresji i wydechowe)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 13:

Czy rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi po zrealizowaniu osobno dla Etapu 1 i 2 dla obu silników?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Banach