

NZ.261.73.2024

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Remont ulicy Opolskiej na odcinku od zakresu KST III w ulicy Opolskiej do stacji paliw w ulicy Conrada

Znak sprawy: 10/V/2024

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przekazuje uzupełnienie do treści pytań i udzielonych odpowiedzi opublikowanych jako komunikat publiczny z dnia 06.06.2024, tj. w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 7:

Pytanie 7:

Prosimy o jednoznaczne określenie jak powinien wyglądać kosztorys ofertowy. Zgodnie z zapisami SWZ Ceny jednostkowe mają być podane netto oraz wartość dla każdej pozycji ma być podana netto i dopiero od sumy wartości netto jest obliczany VAT i wartość dla całości kosztorysu brutto natomiast załączony przedmiar sugeruje iż ceny jednostkowe mają być podane brutto i wartość dla każdej pozycji ma podana brutto.

- 1) Prosimy po podanie KR dla ul. Opolskiej,
- 2) Prosimy o jednoznaczne określenia lepszcza dla poszczególnych warstw bitumicznych, załączone Specyfikacje techniczne są bardzo ogólne.
- 3) W załączonych specyfikacjach technicznych bark jest specyfikacji dla warstwy wiążącej prosimy o uzupełnienie.
- 4) Prosimy o informacje czy w rejonie przystanków autobusowych należy wykonać krawężniki peronowe. Jeśli tak prosimy o korektę przedmiaru w tym zakresie.
- 5) Czy Zamawiający przewiduje wykonanie warstw bitumicznych w godzinach nocnych oraz wolnych od pracy (sobota, niedziela)
- 6) Czy Zamawiający przewiduje wykonanie frezowania w godzinach nocnych oraz wolnych od pracy (sobota, niedziela)
- 7) Prosimy o informację czy w ramach pozycji nr 11 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowej i bezzfazowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej w tym kostka medialna należy wycenić kostkę integracyjną oraz płyty naprowadzające

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyjaśnia, że kosztorys należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ tj. Ceny jednostkowe mają być podane netto oraz wartość dla każdej pozycji ma być

podana netto, a następnie od sumy wartości netto jest obliczany VAT i wartość dla całości kosztorysu brutto.

Ponadto, zamawiający wyjaśnia:

- 1) KR 5.
- 2) Zgodnie ze specyfikacją dla warstwy wiążącej i ścieralnej asfalt modyfikowany dla KR 5-7 dla podbudowy asfalt dla KR 5-7 zgodnie z WT – 2 2014.
- 3) Zgodnie z przedmiarem robót poz.6 D – 05.03.13.
- 4) Zamawiający nie planuje wymiany krawężników peronowych.
- 5) Zamawiający przewiduje wykonanie prac w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy.
- 6) Jak wyżej.
- 7) Płyty naprowadzające ujęte w poz. 23 SST D-08.02.02

Otrzymują:

1 x strona prowadzonego postępowania

1 x a/a NZ