

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

W budynku KPP w Sejnach istnieje potrzeba wymiany odcinka rury żeliwnej ok. 22 mb kanalizacji sanitarnej zewnętrznej o średnicy 200 mm od pierwszej studzienki zewnętrznej przy budynku do studzienki w ulicy, która zlokalizowana jest na sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej. Na powyższym odcinku po wielu latach eksploatacji zauważalny jest słabszy spadek kanalizacji zwłaszcza w jej początkowym biegu tj. od studzienki przy budynku co powoduje zastoiny zanieczyszczeń oraz konieczność częstego udrażniania całego odcinka. Ponadto z uwagi na występujący też gorszy spływ ścieków z budynku i widoczne miejsce utrudniające ten spływ tj. trójnik położonym w odległości ok. 4,5 m od ściany zewnętrznej gdzie rura żeliwna zmniejszyła swój przekrój w wyniku uszkodzenia należy dokonać wymiany tego trójnika oraz odcinka leżaka ok 8 mb o średnicy 160 mm do pierwszej studzienki zewnętrznej przy budynku. Przy okazji wymiany trójnika wskazane jest uporządkowanie rur kanalizacyjnych pionu związanego z powyższym trójnikiem w piwnicy.