PRZEKRÓJ A-A 1:50



ELEMENTY DREWNIANE:

j1	-	jętka podwójna 6x16 cm,	o1	-	oczep 6x16 cm,
j2	-	jętka 6x16 cm,	o3	-	oczep 16x26 cm,
k1	-	krokiew 12x16 cm,	pł1	-	płatew 16x20 cm,
k2	-	krokiew 12x16 cm,	pł2	-	płatew 16x20 cm,
kl1	-	klocek dystansowy o różnych długościach,	pd1	-	podwalina 16x12 cm,
			s1	-	słup 16x16 cm,
m1	-	murłata 12x16 cm,	w1	-	wieszka 16x16 cm,
m2	-	miecz 12x16 cm,	z1	-	zastrzał podwójny 6x20
o1	-	oczep 6x16 cm,			

DETAL POKRYCIA DACHU - ST. PROJEKTOWANY 1:20

WIDOK



PRZEKRÓJ



DACHÓWKA "KARPIÓWKA", UŁOŻENIE "W KORONKĘ"

Uwaga:

1. Przed wykonaniem remontu wymiany dachu w budynku, należy wcześniej wykonać dodatkowe opracowanie techniczne (wg odrębnego opracowania) zakładające wymianę oraz konserwację stropu między I piętrem, a poddaszem nieużytkowym w związku ze złym stanem technicznym niektórych belek stropowych,

2. Nowe oraz istniejące elementy drewniane konstrukcji dachu należy dwustronnnie zakonserwować preparatami ogniochornnymi, owadobójczymi i grzybobójczymi np. FOBOS M-4 lub równoważnym, w razie stwierdzenia na konstrukcji drewnianej grzybów (grzyb domowy - rozkładający drewno) należy zastosować preparat ALTAX - jest to preparat biobójczy do drewna (nie należy go rozpylać). Aplikacja preparatu FOBOS-M4 po 14 dniach od ostatniego użycia preparatu ALTAX. Sposób wykonania impregacji więźby dachowej należy uzgodnić dodatkowo z Inspektorem Nadzoru (biegły w zakresie mykologii),

3. Wszelkie istniejące i projektowane drewniane elementy konstrukcji budynku (więźba dachowa itp) doprowadzić do stopnia NRO przez malowanie.

4. W razie stwierdzenia w trakcie projektowanych prac remontowych złego stanu technicznego elementów konstrukcji dachu (krokwi, płatwi, murłat, jętek itd), należy odcinkowo wymienić zużyte elementy na nowe z zachowaniem wymiarów przekrojów, po uzyskaniu zgody projektanta na wymianę,

5. W razie stwierdzenia konieczności wykonania wzmocnień istn. elementów konstrukcyjnych (nabitek, stężeń konstrukcji lub innych), należy na te zmiany uprzednio uzyskać zgodę projektanta,

6. Wszystkie zmiany konstrukcyjne należy wykonać pod nadzorem Konstruktora.

A

Dachówka ceramiczna Koramic - karpiówka żłobkowana krótka, kolor: naturalna czerwień, ułożona w koronkę
Łaty 6x4 cm *,
Kontrłaty 4x2,5 cm,
Membrana dachowa paroprzepuszczalna - Koramic Plus lub równoważna,
Istniejące krokwie + do wykonania nakładki obustronne 3,2x16 cm

* w przypadku większego rozstawu krokwi niż 1,00 m, należy zastosować łaty o większym przekroju (6x6cm) w celu uniknięcia ugięć.

B

Deska podłogowa gr. 28 mm,
Żużel gr. 10 cm,
Deska ślepego pułapu gr. 25 mm,
Belka stropowa 20x28 cm,
Pustka powietrzna ślepego pułapu,
Deska dolna belki stropowej gr. 25 mm,
Tynk na trzcinie gr. 15 mm,

C

Tynk cementowo - wapienny,
Cegła pełna o różnych gr. 45-84 cm,
Tynk cementowo - wapienny,

D

Cegłą pełna gr. 12 cm - ściana kolankowa

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311

NAZWA PROJEKTU	REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PAŁACU W KROŚNICACH			
PROJEKTANT: KONSTRUKCJA	TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DOŚ/14		PODPIS	
ASYSTENT PROJEKTANTA	MACIEJ OWSIANIK		PODPIS	
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY	SKALA 1:50	RYS. NR P-2	DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU: 09.11.2023

MTM PROJEKT

COPYRIGHT © BY MTM PROJEKT - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE