



Szamotuły, 2 lutego 2023 r.

WI.271.1.2023

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00037973/01 z dnia 17 stycznia 2023 r. pn.: „**Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach**” w związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi:

1. Z projektu wynika że miski ustępowe we wszystkich sanitariatach mają być podwieszane, a z kosztorysu wynika że mają być wycenione kompaktki - bardzo proszę o doprecyzowanie czy miski ustępowe mają być wiszące czy stojące, jeżeli wiszące to proszę wskazać w jakiej pozycji wycenić stelaże do WC.

#### **Ad. 1**

**Podwieszane, stelaż doliczyć do pozycji miski ustępowej.**

2. Proszę o doprecyzowanie czy sanitariaty przy salach pobytu dla dzieci mają być wyposażone w miski ustępowe dla dzieci czy w standardową.

#### **Ad. 2**

**W salach pobytu dla dzieci mają być miski ustępowe dla dzieci.**

**Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.**

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

WI.271.1.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach”.  
„Projekt dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”