

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (OTI)
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

253
↓

UZGODNIENIE NR 9489/BR/OTI/2016
z dnia: 2016-12-15

Zadanie: Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych wariant I

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Sztum (gm. Sztum)

Adres: dz. nr 215/6, 216, 215/4 obręb Koniecwałd, dz. nr 1/1, 15/10 obręb Kępina

Projektant: Adam Papaj, upr. nr: 1529/EL/90

Inwestor: Miasto i Gmina Sztum Mickiewicza 39 82-400 Sztum

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

9489/BR/OTI/2016

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
9. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
10. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
11. Roboty związane z realizacją inwestycji prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku dostępnymi na stronie internetowej www.psgaz.pl.
12. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym Rejonem Dystrybucji Gazu.
13. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
14. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
15. Skrzyżowania z gazociągami, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwym Rejonie Dystrybucji Gazu.
16. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu / Placówki.

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Pieczętka i podpis:

Mariola Nahurna

Osoba do kontaktu: Aneta Połęga (aneta.polega@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

9489/BR/OTI/2016

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym


UZGODNIENIE NR 9488/BRKOT/2016 z dnia 15.12.2016
Treść uzgodnienia stanowi załącznik do dokumentacji

Imię, nazwisko
Podpis Anna Połęga

Lokalizacja komory
przewietrowej

Łaczy ark. 1

Łaczy ark. 2



HYDRO-TERM

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

ZADANIE:

KONCEPCJA ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH
Z TERENÓW INWESTYCYJNYCH

WARIANT I

LOKALIZACJA:

SZTUM - KONIECWAŁD

TYTUŁ RYS.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża: SANITARNA

Data: Wrzesień 2016r.

Projektant:

mgr inż. Adam Papaj
1529/EL/90
Uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjno-inżynierskiej
POM/IS/3649/01

Skala
1:500

Asystent:

tech. K. Zelman

Rys.
1

Sprawdzający:

mgr inż. Jacek Popławski
POM/0139/POOOS/04
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej
POM/IS/0213/05

Nr zlecenia
6131

Woj.: na podstawie materiałów
wykonanej aktualizacji."

Powiat
Gmina
Obręb

Obiekt

16/5

15/15 R/Va


Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Imię, nazwisko
Podpis

Aneta Potęga

Łaczy ark. 1

obr. Kępina
obr. Sztumskie Pole



HYDRO-TERM

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

Branża:	SANITARNA
Projektant:	mgr inż. Adam Papaj 1529/EL/90 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Data: Wrzesień 2016r.

Skala
1:500

Asystent:
tech. K. Zelman

Rys.
2

Sprawdzający:
mgr inż. Jacek Popławski
POM/0139/POOOS/04
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej
POM/IS/0213/05

Nr zlecenia
6131

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W podstawie materiałów
konanej aktualizacji."