



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd:  
Program Inwestycji Strategicznych

Znak sprawy: Or.272.1.6.2023

Pisz, dnia 21 marca 2023r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: **Budowy boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszcu oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie**

Część 1 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszcu

Część 2 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na zapytania złożone do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej do postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: **Budowy boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszcu oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie**, tj.:

**Pytanie nr 1**

Ze względu na złożony zakres przedmiotu zamówienia proszę o zmianę terminu składania ofert na 04.04.2023.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 28 marca 2023r. do godziny 10:00.

**Pytanie nr 2**

Projekt podaje wadliwy opis grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU

Wykonanie warstwy użytkowej grubości 4 mm

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy jedno lub dwuskładnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacie 0,5÷1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%.

Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.

System dwuskładnikowy jest systemem PU, którego składnik A i składnik B są mieszane w stosunku wagowym A:B = 1:2.

Zwracamy uwagę, że ww. podaje grubość wierzchniej warstwy nawierzchni bieżni niezgodny z technologią.



*Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych*

---

Znak sprawy: Or.272.1.6.2023

Informujemy, że natrysk o grubości  $> 2$  mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni PU typu NATRYSK bez względu na producenta, również dla wersji nieprzepuszczalnej dla wody ze szpachlą.

Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie.

Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m<sup>2</sup> (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy.

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm z uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć ok. 2 kg mieszanki na 1 m<sup>2</sup> zgodnie z obowiązującym w branży modelem technologicznym.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że wierzchnia warstwa ma być nie mniejsza niż 2 mm.

**Pytanie nr 3**

ST podaje:

*Wymagane dokumenty do przedstawienia Zamawiającemu przez przyjęciem materiałów do wykonania nawierzchni bieżni lekkoatletycznej:*

- a) Certyfikat IAAF,
- b) Certyfikat First Class IAAF,

Informujemy, że IAAF to (ang. International Association of Athletics Federations) czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych, aktualnie to WORLD ATHLETICS – WA.

Zwracamy uwagę, że jakiegokolwiek wymagania odnoszące się do IAAF/WA są nieporozumieniem przy projekcie odnoszącym się do boiska wielofunkcyjnego, a nie stadionu. W ten sposób projekt kreuje iluzoryczne wrażenie posiadania licznych dokumentów IAAF, które miałyby rzekomo podnieść rangę jakościową projektowanej nawierzchni, a de facto są bezpodstawnymi kryteriami, które powodują, że zamawiana jest konkretna nawierzchnia i to gorszego typu dla tego typu obiektu.

Nie jest problemem, aby nawierzchnia PU typu NATRYSK posiadała certyfikat IAAF/WA (Product Certificate) natomiast chodzi o Certyfikat IAAF Class 1, który odnosi się do standaryzacji obiektu tj. stadionu lekkoatletycznego, a nie samej nawierzchni sportowej. Niefortunność zapisu polega na tym, że na nawierzchnię IAAF/WA wydaje jedynie IAAF/WA Product Certificate natomiast Certyfikat IAAF Class 1 to certyfikat wydawany na obiekt lekkoatletyczny (stadion - określający standard obiektu), a nie na samą nawierzchnię sportową PU - w celu wydania Certyfikatu IAAF Class 1 obiekt lekkoatletyczny musi spełniać liczne wytyczne IAAF w tym posiadać nawierzchnię spełniającą wymagania IAAF – posiadającą certyfikat IAAF Product Certificate.



*Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych*

---

Znak sprawy: Or.272.1.6.2023

Informujemy, że na nawierzchnie sportowe IAAF/WA wydaje jedynie certyfikat PRODUCT CERTIFICATE. Nie występuje certyfikat Certyfikat IAAF/WA Class 1 dla samej nawierzchni. Warunkiem uzyskania certyfikatu nawierzchni WA/IAAF PRODUCT CERTIFICATE jest wykonanie w licencjonowanym przez WA/IAAF laboratorium wyników badań na zgodność z wymogami WA/IAAF i uzyskanie wartości wymaganych przez WA/IAAF a następnie wystąpienie do WA/IAAF o wydanie certyfikatu.

Określenie Class 1 może dla niekompetentnych osób wprowadzać iluzoryczne wrażenie jakoby potwierdzał wyższą jakość (lepsze parametry) nawierzchni sportowej a tak nie jest ponieważ Certyfikat IAAF Class 1 odnosi się do obiektu a nie samej nawierzchni.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wymaganie certyfikatu określającego klasę 1 stadionu przy zamówieniu dotyczącym boiska wielofunkcyjnego jest nieporozumieniem albo celowym działaniem dążącym do ograniczenia konkurencji.

Powyższe dowody czytelnie wykazują nieprawidłowości projektu biorąc pod uwagę zasady ustawy PZP.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem.

### **Pytanie nr 4**

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

### **Pytanie nr 5**

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

### **Pytanie nr 6**

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający udostępni przedmiary robót w formacie programu kosztorysowego ath.



*Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd:  
Program Inwestycji Strategicznych*

---

Znak sprawy: Or.272.1.6.2023

**Pytanie nr 7**

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

**Pytanie nr 8**

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Wszystkie szczegóły zgodnie z załączonym projektem PZT. W przypadku niezainwentaryzowanych sieci wykonawca na własny koszt musi uwzględnić przeniesienie lub naprawę ewentualnych kolizji.

**Pytanie nr 9**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający potwierdza w/w.

**Pytanie nr 10**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi decyzjami administracyjnymi.

**Pytanie nr 11**

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Prace będą wykonywane na terenie jednostek oświatowych oraz przy budynku Starostwa Powiatowego w Piszcu. Wykonawca musi uwzględnić, że wykonywane prace nie będą stanowić przeszkody dla bieżącego funkcjonowania jednostek.



*Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych*

---

Znak sprawy: Or.272.1.6.2023

**Pytanie nr 12**

Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70% wartości umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający przewiduje tylko jedną płatność.

**Pytanie nr 13**

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma obowiązku podawania kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Zgodnie z art. 222 ust. 4 Prawo zamówień publicznych Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

STAROSTA

/-/ mgr Andrzej Nowicki