

**GMINA DRZYCIM**  
ul. Podgórna 10  
86-140 Drzycim

Drzycim, dnia 28.04.2021 r.

RIRG.271.4.2021

**WSZYSCY WYKONAWCY**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek”.*

Gmina Drzycim, stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania z dnia 27 kwietnia 2021 roku:

**Treść zapytania 1:** Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m<sup>2</sup>, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

**Treść zapytania 2:** SST dla mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy ścieralnej przywołuje wycofane dokumenty odniesienia WT-2 2008. Czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszanki zgodne z aktualnie obowiązującymi WT-2 2014?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Należy stosować mieszanki według aktualnych wymagań technicznych WT-2 2014.

Wójt Gminy

/-/ Marian Krywald