



Uwagi:

1. Zwody poziome stanowią blaszane pokrycie dachu.
2. Połączenia wykonać jako skręcane.
3. Na kominach zamontować zwody pionowe w postaci odcinka drutu FeZn  $\varnothing$  8mm o długości 40cm.

DLW PROJEKT ŁUKASZ KONARZEWSKI UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL NIP 758 226 72 64 tel. 535 501 000 email: dlwprojekt@gmail.com				
Inwestor:	GMINA LELIS z siedzibą przy ul. Szkolnej 39, 07-402 Lelis			Branża: Elektryczna
Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			Stadium: P.T.
Adres inwestycji:	Olszewka, j. ewid. 141506_2 Lelis Działka o nr ewid. 98, Obręb 0016 Olszewka			Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	INSTALACJA ODGROMOWA - PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE			Rys nr: E-PT-05
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
projektant:	mgr inż. Tadeusz Lis	instalacyjna	Wa-101/02	
sprawdzający:	mgr inż. Marek Błat	instalacyjna	MAZ/0544/PWBE/15	
Data:	Ostrołęka			listopad 2020'