

Pyzdry dn. 10.01.2024r.

ZP.271.17.01.2023

**Dotyczy:** Postępowania przetargowego pn. Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry

### **Wyjaśnienia do SWZ**

- 1. jaka ma być Frakcja kruszywa (standardowo robi się na 2-5mm, 2-6mm, 3-5mm)**  
Do wykonania warstwy wierzchniej należy zastosować kruszywo 0/31,5mm, jako kruszywo klinujące zastosować 2/4mm
- 2. jaki ma być Kolor nawierzchni**  
Kamień naturalny - zamawiający dopuszcza np. żółty, szary, pomarańczowy, biały, beżowy).
- 3. jaka ma być Grubość nawierzchni mineralno-żywicznej**  
Grubość nawierzchni mineralno - żywicznej ma wynieść maksymalnie 2,5cm