ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY
Z DACHEM GALWANIZOWANYM

Przekrój B - B



Przekrój A - A





Zestawienie elementów montażowych w stacji pomp	sztuki
1. Zestaw pompowy Hydro MPC-E 3CRE 32-4-2 z silnikami 11kW	1
2. Kompensator gumowy DN150mm kołnierzowy	2
3. Tuleja kołnierzowa z kołnierzem PCV DN150mm	21
4. Przepustnica międzykołnierzowa DN 150mm	4
5. Kolano PCV 160-160	7
6. Trójnik PCV 160-90-160 z kołnierzami	6
7. Filtry Żużowe REVULIS 3 x 36" płukane automatycznie	3
8. Rura PCV 110mm	6m.
9. Kolano PCV 110-110mm	7
10. Rura PCV 160mm	15m
11.Trójnik PCV 160-279 /160	2
12. Zawór Odpowietrzający 2" Nelson	1
13. Zasłupka Kołnierzowa PCV DN 160	2
14. Kolano PE 200mm	3
15. Rura PE 200mm	8
16. Tuleja Kołnierzowa PE z kołnierzem 200mm	2
17. Redukcja szerpółosowa kołnierzowa 200-160	1
18. Filtr siatkowy F3300 DN 150mm z automatycznym płukaniem	1
19. Wodomierz kołnierzowy DN 150mm	1
20. Obejma HAWLE 160-1"F	1
21. Zawór czerpalny 1"M	1
22. Zawór kulowy PCV 50-50mm	3
23. Kolano PCV50mm	3
24. Trójnik PCV 50-50-50mm	1
25. Sonda pH(kabel 6m)	1
26. Sonda EC(kabel 6m)	1
27. Zawór zwrotny kołnierzowy DN 150mm	1
28. Zawór głowicy 6" NELSON kołnierzowy z manometrami	1
29. Szafa sterująca zestawu pompowego	1
30. Obejma Hawle 160-2" F	2
31. Mieszadnik AMI PENTA CRN 20.7; 3 x nawój + kwas	1
32. Tuleja kołnierzowa PCV z kołnierzem 110mm	5
33. Zasłupka kołnierzowa PCV 110mm	1
34. Przepustnica międzykołnierzowa DN 100	1
35. Zbiornik Przeponowy typ Reflex 100l DT	1
36. Pompa JP 6 z ceramowanem PP 32mm	1kpl
37. Krata wsma oczyskowana o oczkach 3mm	3
38. Zawór kulowy PCV 35 -2"M	2
39. Zawór kulowy PP 32mm	4
40. Mieszadło elektryczne 400V	4
41. Zbiornik nawozowy 1000L	4
42. Zbiornik z blachy falistej D=14,63; H=3,05; V=512,48m3	2szt
43. Sonda hydrostatyczna	1
44. Zawór zwrotny DN 200	4
45. Studnia do zaworu zwrotnego DN 1200	1kpl
46. Zasuwa DN 200	1
47. Zawór elektromagnetyczny DN 80	4

BIURO PROJEKTÓW	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDPROJEKT SP Z O.O. UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 119, 87-100 TORUŃ		
INWESTOR	NADLEŚNICTWO EŁK MROZY WIELKIE 21; 19-300 EŁK		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	SANITARNA		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
SANITARNA	MGR INŻ. ARTUR HERMAN	instalacyjna-elektryczna KUP/0230/POWB/21/15	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. KRZYSZTOF NOWAK	instalacyjna-elektryczna KUP/0230/POWB/21/15	
NAZWA RYSUNKU		SKALA	1:50
Schemat rozmieszczenia urządzeń w stacji pomp do nawodnień ciśnieniowych wraz ze zbiornikiem z blachy falistej		DATA OPRAC.	PAŹDZIERNIK 2021
		NR RYS.	3/S