



Punkt podłączenia  
do przewodu odprowadzającego  
Złącze kontrolne ZK  
Bednarka 30x4mm  
Uziom  
R<10 Ohm

BIURO PROJEKTÓW	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDPROJEKT SP. Z O.O. UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 119, 87-100 TORUŃ		
INWESTOR	NADLEŚNICTWO ELK MROZY WIELKIE 19-300 ELK		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
ADRES INWESTYCJI	SZKOŁKA LEŚNA MROZY DZIAŁKI NR 553/3, 541, OBREĘB 0031 NOWA WIEŚ ELCKA, JEDN. EWID. 280502.2 ELK		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
ELEKTRYCZNA	tech. Lech Świderek	SPECJALNOŚĆ GP.I.7342.192/TO/94 Instal.-inżynierijna	
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Roman Pietrzak	UA-N.V/147/TO/84 Instal.-inżynierijna	
ELEKTRYCZNA	tech. Tomasz Gondek		
OPRACOWUJĄCY			
NAZWA RYSUNKU			
PLAN INSTALACJI			
ODGROMOWEJ I UZIEMIĄJĄCEJ			
SKALA			1:50
DATA OPRAC.			10.10.2022r.
NR RYS.			E5