



Nr postępowania: ORG.271.14.2022

Tłuchowo, dnia 02.12.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający Gmina Tłuchowo udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Stosownie do treści SWZ, a w szczególności zawarty opis oraz sposób realizacji zamówienia w załączniku nr 3 pkt 32; dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wobec tego zapisu mamy pytanie - w pkt 29.0 dokumentacji technicznej – branża sanitarna „Przewody technologiczne i armatura” jest zapisane – Przewody wodne zostaną wykonane z rur ze stali nierdzewnej o połączeniach spawanych oraz połączeniach kołnierзовych.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przewodów wodnych z rur PE zgrzewanych lub łączonych elektrooporowo?

Chcemy nadmienić, iż pozostałe przewody wodne są zaprojektowane z rur PE.

Odpowiedź;

Nie, proszę przewody technologiczne wykonać ze stali nierdzewnej, tak jak w projekcie.

Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia