

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania z dnia 07.08.2023r. które wpłynęły w postępowaniu na zadanie „**Rozbudowa oraz modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Siedlec**”

**PYTANIE1:** *Niestety nie jest określony typ nawierzchni bezpiecznej.*

*Dla dokładnej wyceny proszę o dokładne podanie rodzaju nawierzchni bezpiecznej czyli:*

- *wylewana nawierzchnia EPDM,*
- *nawierzchnia bezpieczna z płyt SBR/EPDM.*

*Z dokumentacji nie jednoznacznie wynika czy jest to nawierzchnia wylewana czy może być z płyt SBR np. 5 cm.*

**ODPOWIEDŹ:**

Należy zastosować nawierzchnię bezpieczną wylewaną, elastyczną, bezzspoinową. Warstwa podkładowa na bazie granulatu SBR, warstwa wierzchnia na bazie granulatu EPDM. Kolor czerwony, grubość dostosowana dla wysokości HIC 2,0m. Nawierzchnia musi posiadać atest higieniczny oraz być zgodna z normą PN-EN 1177

Kierownik  
Wydziału Inwestycji  
i Funduszy Strukturalnych

mgr Agnieszka Grzymek

---

*(podpisano elektronicznie)*