



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 19.04.2024r.

Znak: ZP.26.2.22.2024.2

Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji zapytania ofertowego pn. „Usługa czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej na oddziałach szpitalnych wraz z dostawą i wymianą filtrów absolutnych HEPA dla ZZOZ w Wadowicach”

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego pn. „Usługa czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej na oddziałach szpitalnych wraz z dostawą i wymianą filtrów absolutnych HEPA dla ZZOZ w Wadowicach”, znak: ZP.26.2.22.2024 i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Proszę o doprecyzowanie jaka ilość filtrów występuje w następującym tekście (str 3):

11.2. Filtry KSF 610/610 HEPA H11 (kaseta): 610x610x292

Odpowiedź: 1 sztuka.

Pytanie nr 2: Czy w ofercie powinno uwzględnić się również utylizację zużytych filtrów HEPA? czy wymagana jest karta odpadów?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić utylizację zużytych filtrów HEPA, Zamawiający wymaga kartę odpadów.

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 „Projekt umowy”, który stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 3: Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie:

pkt 11.2 OPZ

- Filtry 610x610x292 - jaka ilość tych filtrów ?

Czy jest to filtr minipleat czy separator aluminiowy ?

Jednocześnie proszę o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.04.2024r

Odpowiedź: 1 sztuka, filtr minipleat.

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”, który stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 4: Czy w ofercie powinno uwzględnić się również badania mikrobiologiczne po czyszczeniu i dezynfekcji wentylacji? Jeśli tak, proszę podać ilość badań,

Odpowiedź: Nie.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część Zaprośzenia. Termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia **23.04.2024r. godz. 10:00**. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 23.04.2024r. godz. 10:30**.

Proszę o **niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma**.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:
<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>
1 x Wykonawcy (e-mail):
1 x a/a