1) PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE:
1. etap TPU 60.11 40/5 A/A ;Sn= 5VA;
kl. 0,5 FS 5 100IN
2. etap TPU 60.11 120/5 A/A ;Sn= 5VA;
kl. 0,5 FS 5 100IN

Rozdzielnica SN
typu Rotoblok SF

$U_N$=24kV
$I_N$=630A
$I_{N1S}$=16kA
$i_{NSZ}$=40kA




DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENOWA
UZIEMIENIE OCHRONNE

BIURO INŻYNIERSKIE

**BIURO INŻYNIERSKIE**
**Dariusz Zawada**
os. Kosmonautów 14/65
61-631 Poznań

Projektował:
mgr inż. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Obiekt: **Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej obiektu "BST" Poznań ul. Jana Pawła II 12, działka 24/7**

Temat:
**Projektowana stacja kontenerowa 20/1000-4**
**Schemat zasadniczy**

Inwestor:
**Instytut Chemii Bioorganicznej**
**Polskiej Akademii Nauk**
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Skala -–- | Data: 10.2012r. | Rys. 03

BRANŻA ELEKTRYCZNA