


OZNACZENIA URZĄDZEŃ: ROZDZIELNICE:

PW – Podgrzewacz wody
NH – Maszyna hydroprężowa
MARS – Maszyna do obróbki
LEGENDA:

| | |
|--|--|
| | PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA |
| | PRZETOK PRZECIWPŁAZOWEGO WŁĄCZNIKA PRĄDU |
| | GMAŁDO ELEKTRYCZNE 3P+2I/16A, 230V W OBUDOWIE PRZECIWPŁAZOWEJ |
| | GMAŁDO ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE 63A, IP65 |
| | OPRĄDNI W OBUDOWIE PRZECIWPŁAZOWEJ TYPU LED o słumieniu min. 3000lm |
| | OPRĄDNI OŚW. EMULACYJNEGO W OBUDOWIE PRZECIWPŁAZOWEJ TYPU LED o mocy o słumieniu min. 350lm |
| | OPRĄDNI OŚW. ZMIĘKNIĘTEGO TYPU LED o mocy min. 9W MONTOWANIA NA ŚCIANACH ZE ZMIĘKNIĘTĄ BUDYNKU P. 65 |
| | WYPUST ELEKTRYCZNY (ZYSŁAWIE) – ZAPIS PRZEWODU |
| | OZNACZENIE URZĄDZEŃ GRAZ ICH MOC ZWIĄZANOWA |
| | STYMA WYKONAWANA POTENCJAŁOW |
| | GRU – GŁOWNIA, LSP – LOKALNA |
| | MAŁA GRZEWICZA O MOCY 150W/m2 UKŁADANA W POSŁOCE |
| | PRZECIWE W ŚCIANE |
| | STEROWNIK POKŁADY Z TERMOSTATEM DLA MAŁ GRZEWICZYCH |

UWAGI:

- W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
- Przy zasilaniu wielu odbiorników z jednego obwodu stosować puszkę rozdzielnic.
- PRZETOK PRZECIWPŁAZOWEGO WŁĄCZNIKA PRĄDU instalować na wysokości 1,5 m (od wykończonej posadzki).
- Wszystkie przebiegi przez ściany posłowne wykonać odpowiednią masą ognioodporną.
- Wszystkie urządzenia układać zgodnie z DTR producenta.
- Do wykonania robót należy opracować dokumentację powykonawczą, uwzględniając wszystkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu.
- Do wykonania robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokoły.

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
|  | | Biuro Realizacji Inwestycji inż. Sławomir Sobusiak w spółdzielni ul. Plac Zwycięstwa 6/1 58-330 Jedlina-Zdrój | |
| Projektant: | mgr inż. Krzysztof Leszczyński | 198/DOŚ/15 | Data: 30.12.2020 |
| Termin: | Budowy budynku tlenowni do obsługi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Wałbrzychu, dz. nr 4/2, obręb nr 13, Płaskowa Góra. | | Stadium: PW |
| Adres: | ul. Sokotowskiego 4 58-309 Wałbrzych, dz. nr 4/2, obręb nr 13, Płaskowa Góra | | Skala: 1:50 |
| Inwestor: | Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokotowskiego, ul. Sokotowskiego 4, 58-309 Wałbrzych | | Nr rys.: 2/I/E |
| Tytuł rys.: | RZUT BUDYNKU TIENOWNI – PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | | |
| Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Ryzykuję, niebezpieczeństwo, bez pisemnej zgody firmy projektowej. | | | |