

# KOMORA ZASUW

**A—A**

**KOMORA ZASUW**

właz wg projektu konstr.

**POMPOWNA**

1	
2	DN 125
2	
2	DN 80
2	
2	
1	
2	
1	
2	m <sup>3</sup> /h
2	m <sup>3</sup> /h

11	Kontener na skratki	1
10	Zawór zwrotny kulowy kofnierzowy DN 125	2
9	Zasuwa nożowa DN 125	2
8	Zawór zwrotny kulowy kofnierzowy DN 80	2
7	Zasuwa nożowa DN 80	2
6	Kominiek wentylac.	2
5	Kontenetr na skratki	1
4	Żurawik	2
3	Krata koszowa	1
2	Pompa ścieków surowych Q = 60 m <sup>3</sup> /h	2
1	Pompa ścieków surowych Q = 30 m <sup>3</sup> /h	2
Nr	Nazwa elementu	Liczba

Sprawdził	inż. Małgorzata Noculak	77/88/UW	10.2004
Projektował	mgr inż. Teresa Bilińska	327/89/UW	10.2004
Opracował	mgr inż. Elżbieta Stachowiak		10.2004
Opracował	mgr inż. Krzysztof Miskiewicz		10.2004
Opracował	mgr. inż. Andrzej Czarkowski		10.2004
	Nazisko	branża nr uprawnień podpis	data

**ZASTRZEŻA SIĘ PRAWA AUTORSKIE**

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO USŁUGOWE**

52-212 WROCŁAW, ul. M. BOKTUSZA 2  
 czarkowski@cmm-czarkowski.com.pl  
 www.cmm-czarkowski.com.pl  
 TEL: 071-3111 272, 0503 085 221

52-212 WROCLAW, ul. M. BOŁTUCIA 2 czarkowski@cmn-czarkowski.com.pl  
TEL:071-3111 272, 0503 085 221  
www.cmn-czarkowski.com.pl