



Szamotuły, 2 lutego 2023 r.

WI.271.1.2023

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00037973/01 z dnia 17 stycznia 2023 r. pn.: **„Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach”** w związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi:

W pliku o nazwie „Lista produktów-2” na stronie 9 pod pozycją 37, znajduje się krótki opis przedmiotu zamówienia jakim jest karuzela integracyjna oraz jej wizualizacja. Mając na uwadze zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa dla dzieci prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Przedstawiona na rysunku karuzela integracyjna posiada furtki przy wjeździe dla użytkowników na wózkach. W produktach dla użytkowników na wózkach tego typu furtki stanowią element systemu bezpieczeństwa – tzn. ich otwarcie blokuje ruch karuzeli. Przy otwartych furtkach nie jest możliwy ruch obrotowy karuzeli co zapewnia bezpieczeństwo użytkowników na wózkach. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu wyposażonego w furtki o opisanych powyżej cechach (system bezpieczeństwa uniemożliwiający ruch karuzeli przy otwartych furtkach).
2. W przypadku karuzel z talerzykiem dla użytkowników na wózkach niezwykle ważnym elementem jest zabezpieczenie użytkowników przed zbyt szybkim obracaniem się karuzeli. Czy Zamawiający wymaga, aby karuzela integracyjna była wyposażona

WI.271.1.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach”.  
„Projekt dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”



w hamulec odśrodkowy, który zabezpieczy użytkowników przed zbyt szybkim ruchem obrotowym karuzeli?

Ad. 1, 2

Zamawiający oczekuje karuzeli, która spełnia normy w zakresie projektowania elementów placów zabaw.

3. Zamawiający wymaga aby nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw była zgodna z normą PN En 1176-7:2009. Pragniemy jednak zwrócić uwagę iż norma ta nie dotyczy bezpośrednio nawierzchni bezpiecznych, tylko wskazuje na dobór nawierzchni w zależności od zainstalowanych urządzeń zabawowych. Aktualnie obowiązującą normą dotyczącą instalacji nawierzchni bezpiecznych jest norma PN EN1177+AC:2019-04 (dotyczy - Nawierzchni placów zabaw amortyzujących upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku), która nie zawiera żadnych parametrów wytrzymałościowych. Obowiązkiem Zamawiającego jest zamieszczanie w przestrzeni publicznej projektów zrewidowanych i przystosowanych do aktualnych norm i przepisów. W świetle obowiązujących przepisów i norm powyższe wymogi nie mogą być stosowane dla bezpiecznych systemów nawierzchni PU np. TETRAPUR PZ. Opisana przez zamawiającego nawierzchnia bezpieczna ma zapewnić bawiącym się odpowiednie podłoże tak aby zminimalizować a nawet wykluczyć urazy powstałe na skutek upadku z zainstalowanych urządzeń zabawowych. Obowiązujące normy wymagają, aby odpowiednia nawierzchnia znajdowała się pod urządzeniami wysokimi, to jest takimi, na których dzieci mogą się bawić na wysokości powyżej 600 mm. W odniesieniu do urządzeń na placach zabaw oraz nawierzchni będą to odpowiednio normy PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN EN 1177+AC:2019-04. Nawierzchnia podlega certyfikacji przez jednostki akredytowane które badają grubość nawierzchni względem krytycznej wysokości upadku (HIC) i konieczne jest posiadanie atestu PZH. Obowiązujące przepisy wymuszają usunięcie kuriozalnych parametrów dla nawierzchni bezpiecznej i przestrzeganie unormowanych dyrektyw w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE) na podstawie, której uformowała się norma PN EN 1177+AC:2019-04.

WI.271.1.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach”.  
„Projekt dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”



Mając na uwadze powyższe, należy stosować nawierzchnie bezpieczne o grubości zgodnej z wymogami HIC instalowanych urządzeń zabawowych, które posiadają wymagane badania potwierdzone przez następujące dokumenty:

- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat na krytyczną wysokość upadku (HIC)
- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu

Prosimy zatem o dopuszczenie nawierzchni zgodnej z obowiązującą normą oraz posiadającej niezbędne dokumenty.

Ad. 3

Zamawiający oczekuje nawierzchni, która spełnia normy w zakresie projektowania nawierzchni w placów zabaw, jeżeli opisana sytuacja spełnia obowiązujące przepisy zamawiający nie widzi przeciwwskazań.

4. Prosimy o podanie przykładowego producenta wełny elewacyjnej o wymaganych parametrach – Lambda 0,032 W/mK.

Ad. 4

Zamawiający nie może wskazywać w przetargu producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. Wełna elewacyjna o wskazanym Lambda nie jest produktem specjalistycznym.

5. Prosimy o zamieszczenie ostatecznej wersji przedmiaru robót branży budowlanej uwzględniającej wszystkie zmiany wynikające z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

Ad. 5

W załączeniu ostateczna wersja przedmiaru robót branży budowlanej.

6. Proszę o udostępnienie przykładowego rozwiązania zadania z tkaniny w formie rysunku, zdjęcia lub linku odnoszącego się do przykładowego rozwiązania.

Ad. 6

Poniżej przykładowe rozwiązanie zadania z tkaniny:



Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły



**POLSKI  
ŁAD**



**WI.271.1.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach”.  
„Projekt dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”**



**Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.**

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

WI.271.1.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach”.  
„Projekt dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”