



RG.271.12.2023.RO.3

Dotyczące: Postępowanie RG.271.12.2023 - Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w miejscowości Lipusz

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

1. Czy zamawiający dopuszcza moduły o masie własnej 25,5kg? Przy większych modułach można ich zastosować mniejszą ilość dzięki czemu masa całej instalacji wyjdzie zbliżona.

Ad.1 Zamawiający dopuszcza moduły o masie własnej nie większa niż 25,5kg, pod warunkiem, iż moc maksymalna Pmax (Wp) nie będzie mniejsza niż 500 Wp.

2. Prosiłbym o potwierdzenie, że przekop o długości 80m, o którym mowa przedmiarze nie jest niezbędny i że rozdzielnica znajduje się bezpośrednio na ścianie lub przy budynku od strony oznaczonej „blacha trapezowa” na rysunku z rzutem dachu.

Ad.2 Zgodnie z SWZ na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiar robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność. Rozdzielnica znajduje się poza obrysem budynku na terenie bezpośrednio przy bieżni L.A.

3. Jaka jest przewidziana lokalizacja magazynu energii i falownika? Czy będzie to wewnątrz budynku?

Ad.3 Lokalizacja magazynu energii i falownika przewidziana jest wewnątrz budynku.

4. Czy wymagane jest zamontowanie tzw. optymalizatora przy każdym panelu fotowoltaicznym?

Ad.4 TAK

5. Czy dopuszczalne jest przekroczenie masy modułu fotowoltaicznego podanej w specyfikacji? Czy masa modułu może wynosić 25kg?

Ad.5 Zamawiający dopuszcza moduły o masie własnej nie większa niż 25,5kg, pod warunkiem, iż moc maksymalna Pmax (Wp) nie będzie mniejsza niż 500 Wp

6. Czy dopuszczalne jest zastosowanie 22 modułów fotowoltaicznych o mocy 455Wp każdy co da nam łączną moc generatora PV 10.01 kWp? Z czego wykonane jest pokrycie dachowe?

Ad.6 Zamawiający dopuszcza zastosowanie 22 modułów fotowoltaicznych o mocy 455Wp każdy o łącznej moc generatora PV 10.01 kWp, pod warunkiem iż łączna waga 22 modułów nie przekroczy 500 kg.

7. Czy budynek posiada elektryczny system przeciwpożarowy?

Ad.7 Budynek nie posiada elektrycznego system przeciwpożarowego.

Wójt Gminy Lipusz
Mirosław Ebertowski
(dokument podpisany elektronicznie)