

Rawicz, dnia 15.07.2019

**Biuro Projektowe L. Przybylak  
64-100 Leszno  
ul. Niepodległości 4**

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu opiniuje przebieg projektowanej sieci :  
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bojanowo, Gołaszyn w pasie drogowym drogi  
powiatowej 5474 P /dz. nr 548,548/1/ oraz na dz. nr dz. 548/2 , 26 ,592 na następujących  
warunkach :

1. Trasę projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bojanowo, Gołaszyn lokalizować w pasie drogowym drogi powiatowej 5474 P /nr dz. jak wyżej / zgodnie z tym zaznaczono na mapie sytuacyjnej
2. Dojście do istniejącej sieci wodociągowej wykonać wykopem otwartym.
3. Przejścia poprzeczne siecią wodociągowa pod ul. 17 Stycznia, Piaskową , drogą 5474 P i utwardzonymi wjazdami wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej na głębokości  
- pod jezdnią min. 1,0 m licząc od górnej krawędzi rury ochronnej do rzędnej niwelety nawierzchni  
- pod rowem min. 0,5 m poniżej dna rowu
4. Dopuszcza się lokalizację sieci wodociągowej w ścieżce pieszo-rowerowej pod warunkiem odtworzenia ścieżki na całej szerokości .
5. Miejsca wykopu zasypać pospółką zagęszczając warstwami ,następnie odtworzyć zajęty teren , tzn. odtworzyć ścieżkę na podsypce piaskowo- cementowej grub. min. 10 cm.  
Współczynnik zagęszczenia pospółki min. Is 0,98, wyniki zagęszczenia gruntu okazać przy odbiorze pasa drogowego .  
Pozostały zajęty teren w pasie drogowym wyplantować , wygrabić a razie potrzeby obsiać mieszkanką traw.
6. Przejście poprzeczne kanalizacją sanitarną pod drogą wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m licząc od górnej krawędzi rury ochronnej do rzędnej niwelety nawierzchni . Wykopy zasypać pospółką zagęszczając warstwami , następnie odtworzyć zajęty teren tzn. wyplantować , wygrabić a w razie potrzeby obsiać mieszkanką traw.
7. Studnię S3 lokalizować w odl. min. 1,50 m od krawędzi jezdni .
8. W przypadku uszkodzenia podczas robót w pasie drogowym kanalizacji deszczowej , uszkodzony odcinek wymienić na nowy .
9. Elementy pęknięte i uszkodzone podczas robót w pasie drogowym wymienić na nowe.
10. Zachować normatywne odległości pomiędzy projektowanymi sieciami a istniejącymi sieciami zarówno w pionie jak i poziomie .
11. Roboty prowadzić w taki sposób aby powodować jak najmniejsze utrudnienia w ruchu.
12. Po zakończeniu robót teren zajęty w granicach pasa drogowego przywrócić do stanu poprzedniego .
13. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i warunkach określonych w odrębnych przepisach dołączając jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem ( t.j.Dz. U. z 2017 r poz.784 ).

**Niniejsza opinia ważna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich**

**Kierownik  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Rawiczu**

**Henryk Lipowczyk**



## **DECYZJA Nr 44/UO /19**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2018 r poz. 2096 ze zm. ) oraz art. 39 ust. 3,3a ustawy z dn. 21marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz.U. z 2018 poz. 2068 ze zm. / § 2 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego /t.j.Dz.U. z 2016 r . poz. 1264 /, Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu, działający z upoważnienia Zarządu Powiatu Rawickiego - Uchwała Nr 82/461/2009 Zarządu Powiatu Rawickiego z dn. 22 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi , w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych , po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Biuro Projektowe L. Przybylak w imieniu inwestora : Gminy Bojanowo Rynek 12 63-940 Bojanowo

**zezwała się**

**inwestorowi**

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 5474 P /dz. nr 548,548/1, oraz na dz. nr 548/2, 26,592, w m. Bojanowo, Gołaszyn projektowanych sieci : kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscach zaznaczonych na mapach .

przy zachowaniu następujących warunków:

- 1.Projektowane sieci : kanalizacji sanitarnej i wodociągową w m. Bojanowo , Gołaszyn lokalizować w pasie drogowym drogi powiatowej 5474 P / nr dz. jak wyżej / zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na mapach .
- 2.Dojście do istniejącej sieci wodociągowej w jezdni wykonać wykopem otwartym .
3. Przejścia poprzeczne siecią wodociągową pod ul. 17 Stycznia , Piaskową , drogą 5474 P i utwardzonymi wjazdami wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej na głębokości :
  - pod jezdnią min. 1,0 m licząc od górnej krawędzi rury ochronnej do rzędnej niwelety nawierzchni
  - pod rowem min. 0,5 m poniżej dna rowu
4. Dopuszcza się lokalizację sieci wodociągowej w ścieżce pieszo-rowerowej pod warunkiem odtworzenia ścieżki na całej szerokości.
5. Miejsca wykopu zasypać pospółką zagęszczając warstwami , następnie odtworzyć zajęty teren tzn. odtworzyć ścieżkę na podsypce piaskowo-cementowej gr. min. 10 cm  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu / pospółki / min.  $I_s = 0,98$  , wyniki zagęszczenia gruntu okazać przy odbiorze pasa drogowego.  
Pozostały zajęty teren w pasie drogowym wyplantować , wygrabić a w razie potrzeby obsiać mieszanką traw .
6. Przejście poprzeczne kanalizacją sanitarną pod drogą wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m licząc od górnej krawędzi rury ochronnej do rzędnej niwelety nawierzchni .Wykopy zasypać pospółką zagęszczając warstwami, następnie odtworzyć zajęty teren tzn. wyplantować ,wygrabić a w razie potrzeby obsiać mieszanka traw.
- 7.Studnię S3 lokalizować w odległości min. 1,5 m od krawędzi jezdni .
8. W przypadku uszkodzenia podczas robót w pasie drogowym kanalizacji deszczowej , uszkodzony odcinek wymienić na nowy .
- 9.Elementy pęknięte i uszkodzone podczas robót w pasie drogowym wymienić na nowe .
- 10.Zachować normatywne odległości pomiędzy projektowanymi sieciami a istniejącymi sieciami zarówno w pionie jak i poziomie .
- 11.Roboty prowadzić w taki sposób aby powodować jak najmniejsze utrudnienia w ruchu.
- 12.Po zakończeniu robót teren zajęty w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego



44



13. W przypadku remontu lub przebudowy drogi powiatowej 5474 P w m. Bojanowo, Gołaszyn gdy będzie wymagane przełożenie wyżej wymienionych sieci koszty tego przełożenia poniesie ich właściciel.
14. Zobowiązuje się wykonawcę robót przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i ustalenie za powyższe opłaty, oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dołączając jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784

Poucza się inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych, przed ich rozpoczęciem
2. Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego urządzeń o których mowa w niniejszym zezwoleniu.

### Uzasadnienie

Pan Lech Przybylak w imieniu inwestora: Gminy Bojanowo zwrócił się do tutejszego Zarządu Dróg o wyrażenie zgody na umieszczenie projektowanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bojanowo, Gołaszyn w pasie drogowym drogi powiatowej 5474 P /nr dz. jak wyżej/ w miejscach zaznaczonych na mapach sytuacyjnych.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm./ zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń niezwiązanych z drogą. Przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne /t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1954 / oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektr. oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają. W ocenie organu rozpatrującego lokalizację przedmiotowych sieci nie spowoduje czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie spowoduje naruszenia elementów technicznych drogi i nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego w tym miejscu pod warunkiem zachowania przez wykonawcę robót warunków niniejszego zezwolenia. Biorąc powyższe pod uwagę, zezwala się inwestorowi na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 5474 P /nr dz. jak wyżej/ w m. Bojanowo, Gołaszyn sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscach zaznaczonych na mapach sytuacyjnych i na warunkach określonych w niniejszym zezwoleniu.

### Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127 a

§ 1. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej który wydał decyzję

§ 2. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Gmina Bojanowo 63-940 Bojanowo  
ul. Rynek 12.

**Z upoważnienia**  
**Zarządu Powiatu**  
**Kierownik**  
**Powiatowego Zarządu Dróg**  
**w Ręwiczu**  
**Henryk Lipowczyk**